



Maarja Antson
Puurkaevumeistrid OÜ
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 28.03.2025

Meie 07.04.2025 nr 7.1-2/25/5122-2

Kastre valla Aardlapalu küla Kevade puurkaev

Teavitame, et planeerite rajada puurkaevu Kastre valla Aardlapalu küla Kevade kinnistul (kat tunnus 29101:001:1980). Planeeritud tegevused asuvad Tõrvandi-Reiu-Uniküla teekaitsevööndis. Küsite Transpordiameti nõusolekut tööde teostamiseks vastavalt asendiplaanile.

Plaanitud puurkaevu ja veetrassi kavandatakse riigitee 22140 Tõrvandi-Reiu-Uniküla kaitsevööndisse km 2,95 ca 19 meetri kaugusele tee servast. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Transpordiamet, lähtuvalt EhS § 70 lg 3, **ei anna nõusolekut** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ esitatud asendiplaanile (käesoleva kirja lisa), 19 m kaugusel riigitee servast.

Koostatud on riigitee 22140 rekonstrueerimise projekt koos lisanduva kogujateega ning taotletud puurkaevu hooldusalaks ei jää taotletud asukohas piisavalt ruumi. Soovitame puurkaevu nihutada nii, et oleks täidetud puurkaevu hooldusala nõue. Lisame joonise, millel on sinise ringiga tähistatud võimalik puurkaevu asukoht koos korrektse hooldusalaga.



Palume taotlust korrigeerida vastavalt eeltoodule ja esitada puurkaevu asukoht uuesti kooskõlastamiseks või kooskõlastada korrigeeritud asukoha ja hooldusalaga projekt ehitusloa menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee