



TRANSPORDIAMET

Teie 12.06.2026

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee


Meie 19.06.2026 nr 7.1-2/26/10344-2

**Vee- ja kanalisatsioonitorustiku
projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamine märkustega,
menetlus nr 549425**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Rae valla Järveküla Liiva tee L1 // Suitsla // Vana-Järveküla tee kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu nr 2611002/04447.

Projekteerimistingimustega soovitakse luua eeldused vee- ja kanalisatsioonitorustiku (EHR kood 221508206) rajamiseks Vana-Järveküla tee 11 ja 13 kinnistute liitumiseks.

Kinnistud asuvad perspektiivse **riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn** kaitsevööndis (Reaalprojekt OÜ, töö nr P19077 „Riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojekt).



Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3 ja § 99 lg 3, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega:

1. Projekteerimisel arvestada riigitee nr 96 Tallinn – Peetri alevik – Tallinn (Tallinna väike ringtee) eelprojektiga (Reaalprojekt OÜ töö nr P19077), selliselt et tehnovõrkude projekti realiseerimisel enne Tallinna väikese ringtee väljaehitamist ei peaks tee ehitamisel tegema täiendavaid kulutusi rajatud tehnovõrkude ümberehitamisele ega kaitsmisele.
2. Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
3. Torustik paigaldada Tallinn väike ringtee projektiga kattuv alal allpool külmumispiiri, kuid mitte vähem kui 1,8 m ja rõngasjäikusega 16 kN/m².
4. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga (maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses).

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui projekteerimistingimusi ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Eskiis

Ruth Koppel

59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee