

Saatja: Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>  
Saadetud: 27.05.2019 08:43  
Adressaat: PÄA Lõuna <louna@rescue.ee>  
Teema: FW: FW: Cantervilla lossi ettekirjutus  
Manused: image001.png

## PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Pille Pluumo  
Ohutusjärelvalve büroo  
juhtivinspektor  
mob: +372 507 4079  
tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti  
[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)



**From:** Canter Värton [mailto:canter.varton@gmail.com]  
**Sent:** Sunday, May 26, 2019 10:55 PM  
**To:** Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>  
**Subject:** Re: FW: Cantervilla lossi ettekirjutus

Tere

Ettekirjutuse tähtaja pikendamise taotlus.

Hetkel oleme lahendanud Cantervilla lossi kahte ettekirjutust paraleelselt: Nõuetekohase evakuatsioonipääsude rajamist (nõue 7.2-6.2/952) ja trepikodade tuletõkkesektsiooni rajamise ettekirjutust 7-6/3309- kuna nende ettekirjutuse tööd on suures mahus kattuvad ja mõlemad nõuded saavad täidetud üheaegselt, siis palume ettekirjutuse tähtaega pikendada ka teisel nõudel. Teostatud on meie hinnangul umbes 80 % töödest. Kuid teha on veel palju ja erilahendusega uste valmistamine võtab enam aega, kui kaubandusest soetatava ukse hankimine. Samuti planeerime töid selliselt et oleks tagatud suuremate ürituste toimumine peahoones, et mitte katkestada rahaliste vahendite voogu.

Valmis on saanud esimese korruse uste vahetus, 2 korruse teise evakuatsioonitrepikoja uste ehitus. 2019 kevadel toimus kolmanda korruse teise trepikoja ukste vahetus.

Töid testatakse vastavalt projektile Pikajärve mõisa peahoone tuletõkkeline tsoneerimine, mis on kooskõlastatud nii muinsuskaitse kui ka päästeameti poolt.

Palume ettekirjutuse tähtaeg pikendada kuni 30.11.2020

Lugupidamisega  
Canter Värton  
Relvo Sport Motell OÜ

Kontakt Pille Pluumo (<[Pille.Pluumo@rescue.ee](mailto:Pille.Pluumo@rescue.ee)>) kirjutas kuupäeval N, 2. mai 2019 kell 12:08:

Tere!

Teavitan Teid, et Päästeameti ohutusjärelvalve büroo viib läbi järelkontrolli ettekirjutuse 7.2-6.2/952 nõude 2 osas **esmaspäeval, 06.05.2019 kell 15.30**

Lugupidamisega

**PÄÄSTEAMET**

Lõuna päästekeskus

Pille Pluumo

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 507 4079

tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti

[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)



**From:** Canter Värton [mailto:[canter.varton@gmail.com](mailto:canter.varton@gmail.com)]

**Sent:** Thursday, April 11, 2019 12:06 AM

**To:** Pille Pluumo <[Pille.Pluumo@rescue.ee](mailto:Pille.Pluumo@rescue.ee)>

**Subject:** Re: FW: Cantervilla lossi ettekirjutus

Tere

Hetkel on tööde järg selline kogu kolmandal korrusel (Vaata pilti)- ja külaliste vastuvõttu ei toimu.- nagu pildilt näha ei ole hetkel tegemist hotelliga vaid ehitusobjektiga.

Tööde maht on selle evakuatsiooni väljapääsu ehitustööde teostamiseks palju suurem kui oleme arvanud.

Lahendada on ju vaja samaaegselt ventilatsioon ja selle tuletõkkeklapid, elektri ümberehitus- (exit lambid), nõrkvoolu ümberehitus- (ATS häirenupud ja häirekellad, uste andurid) ja uste vahetus ja trepikodade uste ehitus ja trepi ehitus. See on toonud kaasa selle et ei ole tegemist ainult uste vahetamisega, vaid kapitaalremondiga- kus on vajalik ka kogu siseviimistlus uuesti teha. Samuti oleme avastanud tööde käigus ka mädanenud sarika, mille vahetus viis välja katuse lahtivõtmise ja sarikate vahetamise ja uue katuseosa ehitamiseni.

Ka see sarikavahetuse töö oli oluline külaliste ohutuks vastuvõtuks.

Soovime töödega valmis jõuda hooaja alguseks. Aga mingid tööd siiski jäävad ka hilisemaks. Klientidele loodame avada uuesti juuni alguses- sest juuni lõppu olme hotelli klientidele juba müünud.

Valmis on saanud 1 korruse uste vahetus, 2 korruse evakuatsioonitrepikoja uste ehitus. kolmas korrus on täielikult töös ja 2 korruse restaureeritavad ukSED on töös.

Lugupidamisega

Canter Värton

5286525



Virus-free. [www.avg.com](http://www.avg.com)

Kontakt Pille Pluumo (<[Pille.Pluumo@rescue.ee](mailto:Pille.Pluumo@rescue.ee)>) kirjutas kuupäeval T, 2. aprill 2019 kell 09:32:

Tere!

Saadan 26.02.2019 a saadetud kirja uuesti, millel ootan Teie poolset vastuskirja **05.04.2019. a.** Samuti juhin tähelepanu, et Teil on esitamata Tallisaali kohta 2018 a aruandlusperioodi eest enesekontrolli tuleohutusaruanne, millise täitmise tähtaeg oli **31.03.2018!**

Enesekontrolli tuleohutusaruanne koos operatiivkaardiga palun esitada <https://tuleohutusaruanne.ee/>

Lugupidamisega

**PÄÄSTEAMET**

Lõuna päästkeskus

Pille Pluumo

Ohutusjärelevalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 507 4079

tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti

[www.päästeamet.ee](http://www.päästeamet.ee)



**From:** Pille Pluumo

**Sent:** Tuesday, February 26, 2019 2:05 PM

**To:** Canter Värton ([canter.varton@gmail.com](mailto:canter.varton@gmail.com)) <[canter.varton@gmail.com](mailto:canter.varton@gmail.com)>

**Subject:** Cantervilla lossi ettekirjutus

Tere!

Teavitage meid riikliku tuleohutusjärelvalve 28.06.2013. a ettekirjutuse nr 7.2-6.2/952 nõude 2 (rajada Cantervilla Lossi kolmandale ja teisele korrusele teine nõuetekohane evakuatsioonipääs) täitmisest, mille tähtaeg oli **20.02.2019. a**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, on võimalik sunniraha vabatahtlikult tasuda (600.00 EUR) ettekirjutuses märgitud arvelduskontole.

Lugupidamisega

## PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Pille Pluumo

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 507 4079

tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti

[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)



--

Edu soovides  
Canter Värton  
5286525

[www.cantervilla.ee](http://www.cantervilla.ee)



Virus-free. [www.avg.com](http://www.avg.com)

--

Edu soovides  
Canter Värton  
5286525

[www.cantervilla.ee](http://www.cantervilla.ee)