


Tingmärk	Selgitus
	Katastripiir
	Olemasolev MP õhullini
	Projekteeritud liitumispunkt
	Projekteeritud komplektalajaam
	Projekteeritud KP kaabel kaitsetorus
	Projekteeritud MP kaabel kaitsetorus
	Projekteeritud puitmast
	Juurdepääs kinnistule



Raiesmiku
29203.002.1570

Väljaotsa põld
29301.001.0535

Väljaotsa
29301.001.0536

AJ13229
2110.5/0.4kV
250kVA
paigaldada
absoluutkõrgusete
54.50

F1.AXPK4G300,
MPL387815
trass/tegelik 6/10 m
Kaabel kaitsetorus D160
450N, l= 6m

LK212535
PK 3x315A

F3.AXPK4G120,
MPL390824
trass/tegelik 14/28 m
Kaabel kaitsetorus D110
450N, l= 14 m

Uus puitmast klass 3, h=11m
paigaldada liinisR11.
Olemasolev 17/8 mast ja tugi
demonteerida

Ratsiku
29203.002.1680

20kV kaabel Al 3x50
trass/tegelik kokku l= 261/278m
nr. KPL216473
Ristumisel teega kinnine kaeve
l= 20m
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus D110 450N,
ristumisel teega D110 1250N

20kV kaabel Al 3x50
trass/tegelik kokku l= 261/278m
nr. KPL216473
Ristumisel teega kinnine kaeve
l= 20m
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus D110 450N,
ristumisel teega D110 1250N

20kV kaabel Al 3x50
trass/tegelik kokku l= 261/278m
nr. KPL216473
ühendus 10kV olemasoleva OL mastis M70
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus D110 450N,
ristumisel teega D110 1250N

Demonteerida olemasolev
Ringe MA F1 0.4kV OL
mastide M1-M6 vahel
AMKA 3x50+70
l= 300 m

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Kõrgused EH2000 (Amsterdami null) süsteemis
Plaanilis- ja kõrguslik alus rajatud reaalaraja GPS vastuvõtjaga Trimble R10
Katastriüksused on plaanile kantud Maa-ameti andmete põhjal seisuga 01.07.2022
Ghli "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed

ÕÜ PÄRNU MAAMÕÖDUTEENISTUS Litsentsid 316 MA, 313 MA-k
EMTAK 71122
Kaevu tn 10 Pärnu 80037 Tel 4471803 maamt@maamt.ee Registrikood 10154052 MTR/EG10154052-0001

Tellijä: Solar4you OÜ	
Address: Rapla maakond, Kehtna vald, Kenni küla, Väljaotsa	
Joonis: Maa-ala ja tehnovõrkude plaan	
Vastutav spetsialist	P.Kangur
Maamõõtja	A. Koppel
Töö nr:	TM-220/22
Fail:	Kehtna_Kenni_Väljaotsa_TM-220-22.dgn
Mõõtkava	1:500
Väljastamine	06.07.2022
Plaan koostatud:	08.07.2022

Joonisel ei ole trasse, mille kohta puuduvad andmed.
Teostusjoonisteta trassid on kantud plaanile moodustamise käigus kättenäitamise ja trassiootsija abil.

Tellijä: ESTEST PR. OÜ		Objekti address: Väljaotsa kinnistu, Kenni küla, Kehtna vald, Rapla maakond		Töö nr: LR6446-1	2022
Projekteerija:	Robert Mägi /Allkirjastatud digitaalselt/	Töö nimi:	Väljaotsa PEJ liitumine	Staadium:	Mõõtkava: Leht/Lehti
				Tööprojekt:	1:500 1/1
Kontrollis:	Robert Mägi /Allkirjastatud digitaalselt/	Joonis:	Projekteeritud jaotusvõrgu asendiplaan	Solarflow OÜ Registrikood: 14533496 Andsuarve pui 7, Meegomäe küla, Võru vald, 65526, Võrumaa tel. 372 517 6026, info@solarflow.eu	
Versioon:	v01			MTR nr. TEL003321	