



TRANSPORDIAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee
Pargi tee 1
86502, Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Uulu küla

Teie 02.10.2024

Meie 03.10.2024 nr 7.1-2/24/17073-2

**Häädemeeste valla Laadi küla Lepa-Reiniku
puurkaev, menetlus nr 453682**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Häädemeeste valla Laadi küla Lepa-Reiniku kinnistu (kat tunnus 84801:001:0204) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 19341 Laadi-Männiku kaitsevööndisse km 2,82 ca 11 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2411271/12077 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Geomente tööle nr 092473.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee