

VÄLJASTATUD SEADMETE JA TEHTUD TÖÖDE AKT

Tellijä: <u>KARVA LINNAVALIUS-SE LINNANVARA-</u>	Tellimuse nr: <u>25061472</u>
Objekti aadress: <u>JA MAJANDUSAMET.</u>	Saatja nr:
Lepingu nr: <u>MALMI JN. 5A, KARVA</u>	Kliendihaldur:

1. Sidekanali info

Kommunikaator ☐	Raadiomodem ☐	Objektilt infot edastava telefoni nr:	G4Si vastuvõtu puldi nr:
GSM-modem ☐	☐		

2. Tööde lühikirjeldus, märkused ja ettepanekud valveseadmestiku parandamiseks

Keskseadme mark:		Rikke kõrvaldamine ☒	Seadme lisamine ☐
Hooldus ☐	Paigaldus ☐	Süsteemi kontroll ☐	Ümberprogrammeerimine ☐
Demontaaž ☐	Hoolduspäevik on olemas ja sissekanne on tehtud: JAH ☐ EI ☐		Tulekustuti 2 ka ☐ 6 ka ☐

УСТРАНЕНИЕ НЕКРАСОВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (2, 3 ЭТАЖИ).
ПРОВЕРКА РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО БЛОКА РОВКИ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПЕРИОД ПОЖАРИИЛИ ТРЕВОГИ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРОИЗВОДИТСЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ.

3. Tehtud tööd ja paigaldatud seadmed

Seadme nimetus	Seadme mark	Kogus tk	Märkused (kontrollitud ja lisatud seadmed, kliendi seadmed, materjali ülejääk jms ning info tulekustuti <u>seisukorra kohta, nt tulekustuti vajab täitmist).</u>
G4Si kleebis/plakat			
SIM-kaart nr			

4. Tööaeg objektil

Kuupäev	Alustamise kellaaeg	Lõpetamise kellaaeg	Tehniku nimi
20.01.2020	15:00	16:30	Gurjajev
Informatsioon signaalide kohta	Objekti signaalide kontroll ☐		Temperatuuri-/suitsuandur 24 h valves ☐

Tellijat on seadmete kasutamises instrueeritud. Uue installatsiooni kohta on valveseadmestiku kasutamise juhend ja garantiitingimused üle antud.

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine

Töö andis üle: Nimi: <u>Buijoja</u> Allkiri: _____ Kuupäev: <u>20. 01</u> 20<u>20</u>	Töö võttis vastu: Nimi: <u>✓</u> E-posti aadress: _____ Allkiri: _____ Kuupäev: <u>20. 01</u> 20<u>20</u>
---	--