



Kaablid kaitsetorus 4x D160mm (1250N)
+reservtorud 4x D160mm (1250N)

Ristumine nr 13132 Kõrkküla-Erra tee km 7,70
Kinnine läbiminek - puurimine 2x L=82m
Toru paigaldussügavus sõiduteest min 1,5m
ning toru otstes min 1,0m maapinnast.
(vt.lõige nr 1)

Kaablid kaitsetorus 4x D160mm (450N)
+reservtorud 4x D160mm (450N)

TINGMÄRGID:

- Projekteeritav 33 kV kaabelliin (x - kaablite arv trassis)
- Projekteeritav sidemultitoru
- Projekteeritav reservtorud (4tk)
- Projekteeritav kaablikaevik
- Projekteeritav kaabelliin kaitsetorus "1250N" kinnine meetod
- Puurimiskaevik
- Drenaažikaev
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev sideõhuliin
- Olemasolev sidekanal
- Katastripiir
- KOV piirid
- Drenaaž

MÄRKUSED:

1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
2. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
3. Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min 1,0m maapinnast. Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maaüksusel min 1,0m maapinnast ja lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toetada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
6. Peale ehitustööde taastada rikutud haljasmaa, teekatted ja kraavid.

Projekt:	Koljala päikesepargi kaablitrassi servituut Koljala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond		Tellijä:	Enery Estonia OÜ		
Joonis:	Asendiplaan		Töö nr:	291123		
<p>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tulsi tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</p>	Projekteeris	Timmo Tampõld	Joonise nr:	EL-4-01		
	Kontrollis	Sergei Dolgušev	Möötkava:	1:1000	Leht	Lehti
			Stadium:	Eelprojekt	1	1