

Hr. Caspar Rüütel
Nordecon Infra AS
Mustamäe tee 50
10621 Tallinn

Teie 19.06.2009

Meie 01.07.2009.a. nr PV-PAP-10/431

Tehnilised tingimused
kruusaliiva kaevandamiseks kõrgepingeliinide kaitsevööndis

Austatud härra Rüütel

Vastuseks Teie 19.06.2009 kirjale teatab osatühing Elering järgmist:
Planeeritaval mäetööde alal Sepametsa 65303:003:0283 ja Nisumäe II 65303:003:0002 kinnistutel kulgevad Elering OÜ-le kuuluvad kõrgepingeliinid: 220kV õhuliin L206 Püssi- Kiisa ja 330kV õhuliinid L504 Kiisa-Balti ja L506 Rakvere-Kiisa.
Elering OÜ on põhimõtteliselt nõus mäetööde teostamisega s.t. kruusaliiva kaevandamine 330 ja 220 kV õhuliinide kaitsevööndites, kui on tagatud liini ja selle elementide puutumatus, püsivus ja juurdepääs nii tööde teostamise ajal kui ka pärast karjääri ammendumist.

Tehnilised tingimused

1. Õhuliinide mastide teenindamiseks tuleb säilitada masti ümber 25 m raadiusega algekõrgusega maa-ala ja ehitada selleni viiv juurdepääsutee, mille tõusunurk ei või olla suurem kui 20°
2. Masti teenindamiseks jäetud maa-ala ja sissesõidu tee servad peavad olema stabiilsed s.t. ei tohi olla varisemisohhtlikud ka pärast karjääri ammendumist
3. Rajatavas maardlas ei tohi teha lõhketöid
4. Mäetööde projekt koostööstada Elering OÜ-ga
5. Elektriliini kaitsevööndis töötamiseks tuleb määrata elektriohutuse eest vastutavaks vastava pädevusega isik, kes taotleb Elering OÜ-lt loa elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks

Lugupidamisega



Heldur Karjaherm
Põhja käidusektori juhataja
OÜ Elering

Andrus Veeleid 715 1310