

From: "Jürgen Kusmin" <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 1/30/2026 1:46:29 PM
To: "Indrek Moisa" <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastamine - Ahtme metskond 109 kinnistu (Konsu küla, Alutaguse vald)

Tere!

Tegu on Alutaguse rahvuspargi Kurtna piiranguvööndiga, kus võib omi mõtteid olla ka Keskkonnaametil. Maaomaniku esindaja poole pealt oleme projekteeritud lahenduse üle vaadanud ja täiendavaid tingimusi peale tavapärase vajaduse koristada tööalalt liinijäägid ja likvideerida tekkiva võivad pinnasekahjustused, ei ole.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Indrek Moisa <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Sent: Friday, January 23, 2026 4:36 PM
To: Jürgen Kusmin <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastamine - Ahtme metskond 109 kinnistu (Konsu küla, Alutaguse vald)

Lugupeetud Jürgen Kusmin

Olen projekteerimas Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Konsu külas keskpinge õhuliini remonti ja juhtme asendamist. Õhuliini asukoht projekti käigus ei muutu, kuid uue, suurema läbimõõduga ning seetõttu raskema juhtme kasutamine tingib vajaduse õhuliini täiendavaks toestamiseks ja mastide asukoha muutmiseks. Üheks selliseks kohaks on RMK-le kuuluv Ahtme metskond 109 kinnistu (katastritunnus 22901:003:0132).

Planeeritud lahenduse kohaselt asendatakse Ahtme metskond 109 kinnistul asuvad toega mastid nr 26 ja 29 samades asukohtades uute puitmastidega, mille toestamiseks paigaldatakse neile tõmmitsad. Tõmmitsad paigaldatakse õhuliini suunaga risti, kuid nende kaugused liini teljest (5 meetrit) jäävad olemasoleva elektripaigaldise kaitsevööndi (10m liini teljest) sisse.

Saadan Teile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks projekti asendiplaani. Olen oma kirjale lisanud fotod olemasolevatest mastidest nr 26 ja 29.

Kui joonisel näidatud lahendus Teile sobib, siis piisab kooskõlastamiseks emaili teel saadetud vabas vormis nõusolekust (näiteks „nõus lahendusega“ vms). Kuna antud õhuliinil on juba olemas kaitsevöönd ning lisatavad tõmmitsad jäävad selle sisse, siis pole uut maalepingut tarvis sõlmida.

Lugupidamisega,

Indrek Moisa
Projekteerija

Elektrilevi OÜ
+372 5886 2582 | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee

