



MUHU VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Liiva

27. märts 2019 nr 83

Peremehetu ehitise (elektriõhu – ja kaabelliin) arvele võtmine ja loa andmine ehitise kandmiseks ehtisregistrisse

Muhu vallas Linnuse külas asuvat Maanteeametile kuuluvat tee ilmajaama teenendavat elektrirajatist ei ole kantud riikliku ehtisregistrisse. Madalpinge õhuliin pikkusega ca 1,33 km algab linnuse alajaamast ja läbib Linnuse küla Jaani (47801:007:0490), Muhu maalinna tee (47801:007:0952), Vaino (47801:007:0228), Jaani (47801:007:0491), Saare (47801:007:0221), Uue-Tõnu (47801:007:0914), Randmetsa (47801:007:0373), Piiri-Linnuse tee (47801:007:0955), Lõpe (47801:007:0374), Vanaelu (47801:007:0273), Heinamaa (47801:007:0280) ja Tammiotsa (47801:001:0618) katastriüksusi. Madalpinge maakaabel pikkusega ca 0,12 km läbib Linnuse küla Tammiotsa (47801:001:0618), 21183 Vana tammi tee (47801:007:0788) ja 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:007:0787) katastriüksusi. Kõnealuse elektrirajatise asendiplaan on esitatud käesoleva korralduse lisas 1.

Kõnealune elektrirajatis on rajatud enne ehitusseadustiku jõustumist ja selle täpne ehitusaeg on teadmata. Liin rajati algselt kõrgepingeliinina, kuid ühendati hiljem madalpingele. Liini kasutavad Maanteeamet ning Saare katastriüksuse (47801:007:0221) omanik, kuid liin ei ole nende omanduses. Samuti ei kuulu kõnealune liin Elektrilevi OÜ-le. Muhu Vallavalitsusel puuduvad andmed liini viimase teadaoleva omaniku kohta ning Muhu vald on algatanud peremehetu ehitise tuvastamise menetluse.

Muhu vald on tellinud ehitise mõõdistuse Hadwest OÜ poolt, töö nr. T-19-057, ehtis tuleb kanda riiklikusse ehtisregistrisse.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 08.08.1996.a. määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punktist 8, ehitusseadustiku § 50 ja § 51 lg 1, Muhu Vallavolikogu 17.06.2015.a otsusest nr 86 „Vallavalitsusele volituste andmine“ ja eeltoodust, annab Muhu Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1. Võtta peremehetu ehtisena arvele Muhu vallas Linnuse külas asuv elektrirajatis vastavalt lisas 1 esitatud asendiplaanile. Rajatise viimane omanik on teadmata.
2. Avaldada teade antud ehitiste hõivamise, asukoha ja viimase teadaoleva omaniku kohta maakondlikus ajalehes ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3. Lubada ehitusspetsialistil Toomas Oll'il kanda ehtisregistrisse andmete esitamise teatise alusel Linnuse küla maaüksustel paiknev elektri õhu– ja kaabelliin.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Muhu Vallavalitsusele (94701 Liiva, Muhu vald, Saare maakond) haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu Kohtumajale (Rüütli 19, 80010 Pärnu) halduskohtumenetluse seadustiku §-des 37-49 sätestatud korras.



Raido Liitmäe
vallavanem



Ave Toomsalu
vallasekretär