

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi K-Projekt AS			Isiku- või registrikood 12203754
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Ahtri tn, 6a	Sihtnumber 10151	Maakond Harju maakond
	Telefon 5919 9958	e-post kprojekt@kprojekt.ee	
Kontaktisik	Nimi Ülle Lutter		
	Telefon 626 4100	e-post ylle.lutter@kprojekt.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 22176 DP // 13101 Jõhvi-Ereda tee L1 Sompa linnaosa Kohtla-Järve linn Ida-Viru maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 32220:009:0074	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks
---

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

Faaside arv 3	Amprite arv 1 A
------------------	--------------------

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

--

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Kohtla-Järvel Sompa kergliiklustee detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
2. Planeeringualal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:  
35 kV õhuliin  
10 kV kaabel- ja õhuliinid  
0,4 kV kaabel- ja õhuliinid
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>
9. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Peep Herm  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  
+3725056891 | [Peep.Herm@enefit.ee](mailto:Peep.Herm@enefit.ee)

**Koostatud:** 18.04.2023  
**Kehtib kuni:** 18.04.2025