



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 14.03.2025 nr 6-1/29-14

Meie 11.04.2025 nr 7.2-3.4/1531-1

**Laadi külas Jõeperve kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Evox OÜ poolt koostatud töö nr DP-EX300823 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Jõeperve maaüksuse detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.
Alus: TuOS § 32 lg 2.
2. Lähima veevõtukoha leevendust saab arvestada, kui tagatakse naaberkinnistutel paiknema hakkavate ehitiste vaheline kuja 40 meetrit. Samas juhime tähelepanu, et leevendus 40 meetrise vahemaa tagamine naaberkinnistute ehitiste vahel võib kaasa tuua naaberkinnistute omanikele tulevikus kitsendusi ehitusala valikul või finantsilisi kohustusi veevõtukoha rajamise näol olukorras, kus ei ole võimalik tagada 40 meetrise vahemaa nõude täitmist. Palun täpsustada ehitisvälise tulekustutusvee lahendust.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelevalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee