



ETTEKIRJUTUS

Narva

28.08.2019 nr 7.2-6.4/1913

28. juunil 2019. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1994 paikvaatlustel Enefit Energiatootmine AS Auvere Elektriijaama turbiinisaalis ja katlamajas, aadressil Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollides nr 7.2-5.4/1994-1 ja nr 7.2-5.4/1994-2.

16. augustil 2019. aastal saadeti adressaadile kavandatav haldusakt nr 7.2-2.3/8555-4 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatavate ettekirjutuste kohta. 27. augustil 2019. aastal esitas adressaadi esindaja haldusorganile punktide 4 ja 5 kohta selgitused ja tõendusmaterjali. Haldusorgan kavandab punktide 4 ja 5 kohta adressaadile esitada dokumentide esitamise nõude, et koguda tõendeid esitatud selgituste kohta. Haldusorgan rahuldab punktide 3 ja 7 kohta esitatud taotluse ning arvestab ettekirjutuse koostamisel punktide täitmise soovitud tähtaegadega. Ülejäänud punktide osas vastuväiteid, selgitusi ega tõendusmaterjale ei laekunud.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi/1, 40107)** järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtaegadeks:

1. Koostada operatiivkaardid hoonete kohta ning esitada need Päästeameti Ida päästekeskusele kooskõlastamiseks

Alus: Ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 52 lg 4 ja lg 5 p 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 17 § 52 lõike 4 kohaselt koostab operatiivkaardi hoone omanik ning see kooskõlastatakse Päästeametiga. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit. Sama määruse § 52 lõike 5 punkti 1 kohaselt koostatakse operatiivkaart enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes.

Paikvaatlustel (protokolli nr 7.2-5.4/1994-1 punkt 2 ja protokolli nr 7.2-5.4/1994-2 punkt 2) tuvastati, et hoonete kohta ei ole koostatud operatiivkaarte.

Hoone operatiivkaardi koostamise ja kasutamise eesmärgiks on hoone tundmine ja esmase teabe saamine päästetöö läbiviimiseks. Selle puudumine hoones raskendab päästetööde läbiviimist, mistõttu võivad ohtu sattuda hoones viibivate inimeste elud ja tervis.

Täitmise tähtaeg: 30.09.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **400,00 (nelisada) eurot**.

2. Määrata hoonete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (edaspidi ATS) korrasoleku eest vastutav(ad) isik(ud) ning tagada katlamaja ATS keskseadme juures ATS kasutusjuhendi olemasolu

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel siseministri 21. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ (edaspidi määrus nr 1) § 25 lg 1 p 2, § 25 lg 2 p 10.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 1 § 25 lg 1 punkti 2 järgi märgitakse päevikusse süsteemi korrasoleku eest vastutav isik. Määruse nr 1 § 20 lõige 6 sätestab, et ATS kasutamise kohta tuleb koostada üksikasjalik juhend. Sama määruse § 25 lg 2 punkt 10 sätestab, et automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omaniku kohustuseks on ühe või mitme füüsilise isiku määramine määruse lõike 2 punktides 1 kuni 9 loetletud ülesannete täitmiseks ning nende isikute nimede registreerimine päevikus.

Paikvaatlustel (protokolli nr 7.2-5.4/1994-1 punktid 5 ja 6 ning protokolli nr 7.2-5.4/1994-2 punkt 5) tuvastati, et hoonete ATS hoolduspäevikutes on süsteemide korrasoleku eest vastutavate isikute andmed registreerimata jäetud. Samuti katlamaja ATS kasutusjuhend puudub keskseadme asukohast. ATS on tuleohutuspaigaldis, mis tagab tule ja suitsu avastamise selle võimalikult varases staadiumis. Vastutavate isikute määramata jätmine ja kasutusjuhendi puudumine võivad tekitada olukorra, kus kõiki süsteemi korrasoleku eest vastutatavale isikule pandud kohustusi ei täideta ning sellega ei ole tagatud süsteemi töökindlus ja ning juhendamiste teostamine objektil.

Täitmise tähtaeg: 30.09.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **350,00 (kolmsada viiskümmend) eurot**.

3. Tagada katlamaja +32,50 m kõrgusmärgil oleva tuletõkkeukse hooldus vastavalt tootja juhistele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Paikvaatlusel (protokolli nr 7.2-5.4/1994-1 punkt 12) tuvastati, et katlamaja +32,50 m kõrgusmärgil olev tuletõkkeuks ei sulgu täielikult. Seega võimaliku tulekahju korral ei ole takistatud suitsu ja tule levikut ettenähtud aja jooksul. Suitsu ning tule levik hoones võib takistada ohutu evakuatsiooni läbiviimist, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.10.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **400,00 (nelisada) eurot**.

4. Tagada hoonete automaatsete tulekustutussüsteemide (edaspidi AKS) hooldustööde käigus avastatud puuduste kõrvaldamine ning igapäevase kontrolli ja hoolduse teostamine vastavalt tuleohutusnõuetele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 4, § 31, § 32 lg 1, § 33 lg 1 punkt 4 ja § 34 lõiked 1, 2 ja 4.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 4 kohaselt on kustutusgaase kasutatav tulekustutussüsteem tuleohutuspaigaldis. Sama seaduse § 32 lõike 1 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist projekteerida, paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Tuleohutuse seaduse § 31 sätestab, et tuleohutuspaigaldise omanik peab:

- 1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
- 2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
- 3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Paikvaatlustel (protokolli nr 7.2-5.4/1994-1 punktid 7 ja 8 ning protokoll nr 7.2-5.4/1994-2 punkt 6) tuvastati, et katlamaja AKS 2019. aasta hooldustööde käigus tuvastatud puudused (SPR klappide 15, 22, 25, 26, 27 vead) on kõrvaldamata. Samuti katlamaja ja turbiinisaali AKS igapäevane kontroll ja hooldus on teostamata.

Antud olukorras esineb oht, et tulekahju olukorras ei pruugi tuleohutuspaigaldis täita oma eesmärki tulekustutustööde läbiviimiseks, ohutu evakuatsiooni tagamiseks ega päästetööde kiiremaks teostamiseks. Seetõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elu ning vara ja keskkond.

Täitmise tähtaeg: 30.12.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **2300,00 (kaks tuhat kolmsada) eurot**.

5. Korraldada objekti töötajatele evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 3; tuleohutuse seaduse § 6 lg 3 ja lg 4 alusel kehtestatud siseministri 01. septembri 2010. aasta jõustunud määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ (edaspidi määrus nr 43) § 17 ja § 18 ning lisa 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 3 kohaselt tuleb tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Määruse nr 43 § 2 lõige 2 selgitab, et evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus (edaspidi tulekahjuõppus) – teoreetiline ja praktiline harjutus, milles viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon ning tuvastatakse tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmine. Määruse nr 43 § 17 lõiked 1, 2 ja 3 sätestavad, et tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest, mille käigus tutvustatakse tuleohutusalasid teemasid vastavalt sama määruse lisale 2 ja nende sisu ning plaani. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Samas paragrahvi 18 kohaselt tuleb tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte koostada tulekahjuõppuse kohta õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul. Kokkuvõttes käsitletakse õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid, tuvastatud asjaolusid, eesmärkide täitmist ja ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks. Kokkuvõtte koostamisel tuginetakse plaanile, tulekahjuõppuse legendile ning osalenud isikute poolt esitatud märkustele. Samuti fikseeritakse tulekahjuõppuse käigus ilmnunud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks. Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse pärast selle valmimist ühe kalendrikuu jooksul teatavaks töötajatele. Tulekahju-õppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda selles osalenud isikutel ning tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.

Paikvaatlustel (protokolli nr 7.2-5.4/1994-1 punkt 11 ja protokolli nr 7.2-5.4/1994-2 punkt 8) tuvastati, et tulekahjuõppust töötajatele ei ole korraldatud.

Olukorras, kui tulekahjuõppust töötajatele ei korraldata, ei saa tõendada, et on tagatud objekti töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda. Seetõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.12.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **780,00 (seitsesada kaheksakümmend) eurot.**

6. Teostada hoonete enesekontroll ning esitada Päästeameti Ida päästkeskusele vastavalt enesekontrolli tulemustele täidetud enesekontrolli tuleohutusaruanded

Alus: Tuleohutuse seaduse § 4 lõiked 1, 2 ja 3; tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja

tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 5 lõiked 1 ja 5.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 4 lõike 2 alusel koostab ehitise valdaja tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne koostatakse ehitise kohta, mis vastab käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud kriteeriumitele. Sama paragrahvi lõike 3 järgi tuleb tuleohutusaruanne esitada üks kord aastas Päästeametile. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat. Määruse nr 1 § 5 lõike 1 järgi koostab ehitise valdaja tuleohutusaruande ehitise kohta, mis on nimetatud määruse nr 1 lisas 2, nimelt ravi- või hoolekandehooned, kus on kümme või enam voodikohta või viibib püsivalt kümme või enam isikut, kes ei suuda iseseisvalt või ilma kõrvalise abita evakueeruda. Samas § 5 lõike 5 alusel esitatakse tuleohutusaruanne kas elektroonselt või paber kandjal Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Paikvaatlustel (protokolli nr 7.2-5.4/1994-1 punkt 1 ja protokolli nr 7.2-5.4/1994-2 punkt 1) tuvastati, et hoonete kohta ei ole esitatud Päästeameti Ida päästkeskusele 2018. aasta eest enesekontrolli tuleohutusaruandeid.

Tuleohutusaruande esitamata jätmise korral ei ole loodud eeldusi, et tuleohutus on hoones tagatud. Seetõttu võivad võimaliku tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2020

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **400,00 (nelisada) eurot**.

Kui ettekirjutusi ei ole tähtaegade möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuste täitmise määratud tähtaegadeks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pank a/a EE891010220034796011, Swedbank a/a EE932200221023778606, Luminor Bank a/a EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või adressaadi nimi**. Kui ettekirjutusi ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor
Ohutusjärelvalve büroo
Ida päästkeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
Enefit Energiatootmine AS, tootmine@energia.ee.

Teadmiseks: Eesti Energia AS, indrek.randoja@energia.ee, artur.ivanov@energia.ee

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee