

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 2217921190****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI ROAD ENGINEERING OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12879658
ESINDAJA NIMI ERKI POTISEPP	ESINDAJA TELEFON 516 7159

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kuuste alajaam, Koke küla, Kastre vald (mahasõit)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 30.12.2024
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
ERKI POTISEPP

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 2217921190
Kooskõlastuse kuupäev 30.12.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 12879658
Ettevõtte nimi ROAD ENGINEERING OÜ
Kontakisik ERKI POTISEPP
Objekti aadress Kuuste alajaam, Koke küla, Kastre vald (mahasõit)
Töö number P2412
Töö sisu Kuuste alajaama mahasõidu rekonstrueerimine
Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.



KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenum
Elektrilevi OÜ

ELEKTRILEVI OÜ
Veskiposti 2, 10138 Tallinn
Eraklientide teenindus: 777 1545
Äriklientide teenindus: 777 1747
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857
info@elektrilevi.ee
ariklient@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee