

Lp. Dmitri Intal
OÜ Baurexi, OÜ lavka
dintal188@gmail.com

Meie 16.02.2022 6-2/505

Tehnilised tingimused Pärtilmetsa ja Pärtlipõllu detailplaneeringule.

Veevarustus

Pärtilmetsa detailplaneeringuveevarustuse tagamiseks leida sobilik ühenduse planeeringu lõuna servas, Kulli VKT piirkonna trassidega, joogivee torule PE 40. Planeeringu joogivee ja tuletõrjevee tagamiseks hüdrantides planeerida kahekambriline mahuti koos pumpade ja automaatikaga, hoones, ühendatud Skada'ga - teine aste. Teise astme mahuti ja veetorude asukohaks valida avalikud alad. Planeeringu veetrassi projekteerimisel tuleb arvestada üldtingimustega, mis on leitavad www.ravenou.ee kodulehelt. Kinnistute liitumispunktid tuleb luua üldkasutatavale alale 1m kinnistu piirist.

Kanalisatsioon

Pärtilmetsa detailplaneeringu reoveekanalisatsioonile tuleb planeerijal leida võimaliklahendus. Kanalisatsiooni lahendus kooskõlastada Raven OÜ 's.

Planeeringualal lahendada sademevee ärajuhtimine immutamise või kraavimisega. Sademevett ei tohi suunata kanalisatsiooni.

- Planeeringud ja projektid esitada kooskõlastamiseks Raven OÜ-le digitaalselt dwgformaadis mailile sergei.kivi@ravenou.ee;
- Enne ehitusloa taotlemist sõlmida servituut lepped toru koridoridele Raven OÜ kasuks
- Projekteerimisel kasutada EV kehtivaid ehitusnorme ja eeskirju ning lähtuda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja projekteerimise tehnilistest tüüptingimustest, mis on leitav Raveni kodulehelt http://www.ravenou.ee/images/stories/failid/raven_ttt.pdf;
- Enne hoovitorustike paigaldamist sõlmida liitumisleping võrgu haldajaga;
- Enne vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise alustamist sõlmida teenusleping Raven OÜ-ga
- Tehnilised tingimused kehtivad 2 aastat.

Lugupidamisega
Sergei Kivi
Raven OÜ
juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)