

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr	727
Kooskõlastuse kuupäev	29.07.2025
Kooskõlastuse tellija	
Registrikood / Isikukood	10210632
Ettevõtte / Isiku nimi	Piiber Projekt OÜ
Kontaktisik	Andre Näkk
Objekti aadress	Otitooma tee L5, Türisalu küla, Harju maakond
Töö number	PP-2025-PP-1
Töö sisu	Türisalu oja korrastustööd. Osa 1. Põhiprojekt
Etapp	Põhiprojekt

KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED

Kaitsevööndis töötamiseks taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu (<https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevoondis-tegutsemine>).

Töökohal peab olema Enefit AS poolt kooskõlastatud projekt.

Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit AS esindaja juuresolekul.

Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest.

Kaabli(te) kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Enefit AS loata keelatud.

Kooskõlastus kehtib üks aasta.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAJA

Evelin Viita
Enefit AS