



Tingmärgid:

- — — — — Projekteeritud sidekanalisatsioon
- — — — — Projekteeritud 1xDM 1x14/10
- — — — — Projekteeritud kaev
- — — — — Projekteeritud tänavavalguse kaabli PVC kaitsetorus D70 750N
- Projekteeritud tänavavalgustustmast h=8m, (1 meetrise konsooliga), valgusti Vizulo Stork Little Brother, 48W, optika 23, 3000K, 6196 lm.
- Sidekanalisatsioonitrassi sadulharu
- Projekteeritud ülekaiguradade valgustid, tänavavalgustustmast h=6m (1 m konsooliga) Vizulo MicroMartin ECO 055 750 L22 A016 55W 16 LED's 5000K
- Projekteeritud Tänavavalgustuse juhtimiskilbid LJS 1 ja LJS 2
- ▨ Puurimiskaevik

Vide Kogus Muudatus 	Init. Kuupäev Töö nimetus: Vaida Arikeskuse välisvõrgud Address: Vaidasoo küla, Rae vald, Harjumaa Tellija: Skepast&Puhkim OÜ
JOONIS: Asendiplaan PROJEKTEERIJAL: O. Shustova PROJEKTIJUHT: J. Kurganov KINNITAS: J. Kurganov	MÕÖTRAKA: KODE/OBJEKT: / STADIUM: PP KUUPÄEV: 2023-10-30 MUUDATUS: v01 LEHT/LEHTI: 1 / 2 TÖÖ NUMBER: 23036 GRUPP: EL JOONISE NUMBER: 4-01