

Tuleohutusnõuded avaliku ürituse toitlustuskohtadele

1. **enne tööle asumist tutvustatakse töötajale tuleohutusnõudeid.** Töötajatele tagatakse tulekustutite kättesaadavus ja õpetatakse neid kasutama. Töötajaid teavitatakse võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest (loetle allpool).
2. **igas müügikohas ja grillimiskohas** peab olema üks vähemalt **6 kg** kustutusaine massiga **tulekustuti (ei piisa 2kg autokustutist)**. Lisaks võib olla tulekustustustekk (**ainult tuletkest ei piisa**). Telgid ja muud ajutised ehitised ning kioskid või muud samalaadsed müügikohad tuleb varustada esmaste tulekustutusvahenditega.
 - 2.1 tulekustuti peab olema kontrollitud (iga 1-2 aasta tagant) ja hooldatud (iga 10 aasta tagant)
 - 2.2 kõik müügikoha töötajad peavad olema juhendatud, kuidas tulekustutit kasutada
 - 2.3 tulekustuti peab paiknema selliselt, et seda oleks vajadusel võimalik kiiresti kasutada. Tulekustutit ei ole mõtet paigutada fritüüri, gaasigrilli, -grillpanni või muu kuumutusseadme alla
 - 2.4 lisaks on kohustuslik teada järgmise lähima kustuti asukohta (naaber müügikohas, infotelgis jne)
3. kuumtoidu valmistamise kohas (**fritüür, gaasigrill, -grillpann jms**) on **kohustuslik** paigutada müügikohta lisaks vähemalt **2-liitrine rasvakustuti** (F-klassi kustuti)
3. **kõik elektri- ja muud seadmed** (grill, fritüür, ahi, pliit, mikrolaineahi, kohvimasin, veekeedukann, pikendusjuhtmed jms) **peavad olema korras** ja on keelatud kasutada katkist ja tuleohtu põhjustada võiva rikkega seadet
4. **maapinnal** olevad ajutised **elektrikaablid tuleb katta** spetsiaalse kattega või takistada kõrvaliste isikute juurdepääs maapinnale paigutatud elektrijuhtmetele (piirdelint või aed)
5. grillimis- ja muu kuumutusseadme (nt grillpanni) kasutamisel tuleohu vältimiseks tuleb:
 - 5.1 seadme ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik. Vajaduse korral kastetakse grillimiskohta ümbritsev süttimisohutlik kuiv maapind veega märjaks
 - 5.2 grillimisel tuleb arvestada ümbruse ja ilmastikutingimuste (tuule tugevust ja suunda) mõju tuletõrjumise ohutusele
 - 5.3 paigutada grillimiseks mõeldud küttepuud, grillsüsi ja muud põlevmaterjal (näiteks pilliroost matid ja puitäärised) selliselt, et oleks välistatud selle süttimine lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrge temperatuurist ja sädemetest. Grillseadme ohutuse tagamisel peab põlevmaterjalist äärisega (pilliroomaat, puitäärised jms) olema:
 - 50 mm kaugusel, kui seadme välispinna temperatuur on alla 80 C°
 - 150 mm kaugusel, kui seadme välistemperatuur on 80-140 C°
 - 5.4 gaasigrilli ja -grillpanni tuleb kasutada tasasel pinnal ja vastavalt kasutusjuhendile
 - 5.5 kuumutusseadmete juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid (tulekustuti, söegrilli puhul ka veeanum)
 - 5.6 **grillseadme** kasutamisel tuleb **tagada pidev järelevalve**. Pärast grillseadme või söegrilli kasutamist tuleb põlemisjääd lasta täielikult ära põleda, summutada või need kustutada ning veenduda, et need on kustunud.

Ohutu kauguse tagamise ja kustutusvahendite olemasolu eest vastutab kuumtoidu käitleja!

Eelpool loetletud küttekoldevälist tule tegemisel ja grillimise tuleohutusnõuete aluseks on tuleohutuse seaduse üldsätted ning § 15 ja § 19 lg1, siseministri määrus nr 18 „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“ §4 ja §5 ning siseministri määrus nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ lisa nr 1.

Tuleohutuse seaduse leiad siit <https://www.riigiteataja.ee/akt/TuOS>

Siseministri määruse nr 18 „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“ leiad siit: <https://www.riigiteataja.ee/akt/106072021005>

Siseministri määruse nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ leiad siit: <https://www.riigiteataja.ee/akt/129052024002>