

From: "Tiit Timberg" <tiit.timberg@rmk.ee>
Sent: 09/09/2024 09:38:33
To: "Ene Timberg" <ene.timberg@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Elektriprojekti nr IP7142 "Ruusmäe - Misso fiidri rekonstrueerimine, Ruusmäe osa. Rõuge vald, Võru maakond" / RMK kooskõlastus

From: Tiit Timberg
Sent: Monday, September 9, 2024 9:38 AM
To: 'A.Mee@leonhard-weiss.com' <A.Mee@leonhard-weiss.com>
Subject: Elektriprojekti nr IP7142 "Ruusmäe - Misso fiidri rekonstrueerimine, Ruusmäe osa. Rõuge vald, Võru maakond" / RMK kooskõlastus

Hr Andres Mee
LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon
lõuna regioon

Maaüksuste Jaanimäe (18102:002:0491) ja Jaanimäe (18102:002:0492) haldajana RMK kooskõlastab kaablitrassi kulgemise, vastavalt lisatud asendiplaanile. Projekti teostamisel vajalik sõlmida kaablitrassi talumiseks asjaõiguslik kokkulepe RMK-ga.
Kuna tegemist on kaitseala sihtkaitsevööndi läbimisega, siis kasutatava tehnoloogilise lahenduse osas annab kooskõlastuse kaitseala valitseja, Keskkonnaamet.

Lugupidamisega

Tiit Timberg
RMK Kagu regiooni metsaülem

Saatja: Mee, Andres <A.Mee@leonhard-weiss.com>
Saatmisaeg: kolmapäev, 4. september 2024 19:16
Adressaat: Kagu <kagu.regioon@rmk.ee>
Teema: Elektriprojekti nr IP7142 "Ruusmäe - Misso fiidri rekonstrueerimine, Ruusmäe osa. Rõuge vald, Võru maakond" kooskõlastamine

Adressilt a.mee@leonhard-weiss.com ei saadeta teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)
Lp RMK Kagu regioon esindaja

Jaanimäe (18102:002:0491, 18102:002:0492) mü esindaja Ruusmäe külas Rõuge vallas

Riigi kinnisvararegistri andmetel on Jaanimäe (kat. tunnused 18102:002:0491 ja 18102:002:0492) maaüksuse omanikuks Eesti Vabariik, maaüksuse valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

LEONHARD WEISS OÜ on koostanud Elektrilevi OÜ tellimusel elektriprojekti nr IP7142 „Ruusmäe - Misso fiidri rekonstrueerimine, Ruusmäe osa. Rõuge vald, Võru maakond" mille kavandatud ehitusaeg jääb aastasse 2025.a.

Projekteeritud on 10 kV maakaabelliinid läbi Jaanimäe maaüksuse servaala.
Põllu alal on kaablitrass projekteeritud lahtise kaevega 1m sügavusele maapinnast. Jaanivariku sihtkaitsevööndi servaalas on projekteeritud maakaabel kinnise kaevega 1,5m sügavusel ja ühe täiendava puurimiskaevikuga kinnise kaevelõigu keskel.

Palume tutvuda koostatud projektlahendusega ja see kooskõlastada. Täiendavate tingimuste korral ehitajale palume need esitada.

Elektriprojekt on saadetud kooskõlastamisele samuti Keskkonnametisse.

Projekti kooskõlastust ootame aadressil: a.mee@leonhard-weiss.com

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon

elektriteeruste divisjon
lõuna regioon

Andres Mee
projekteerija

Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708

Tel + 372 511 9005

a.mee@leonhard-weiss.com

<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).