

Anneli Antsman

Saatja: Tanel Leonov <tanel.leonov@gmail.com>
Saatmisaeg: esmaspäev, 5. veebruar 2024 08:33
Adressaat: Anneli Antsman
Teema: Re: Päästeameti 03.07.2020 ettekirjutus nr 7.2-6.2/980 punktide 1, 3 ja 4 täitmine-järelkontroll

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Kirjutan olukorrast nii nagu on. Aeg liigub kiiremini, kui puuduste kõrvaldamine.

Renoveerimise protsess venis pikale, tegeleme põhiprojektiga mis peaks valmima veebruar, märts.

Punkt 1. uste sulgurid ja valed klaasid. Osadel ustel on tüübikinnitus peal ja need vastavad A30 nõuetele. Uste osas peab olema tehtud hooldus ja akt, et on üle vaadata. Majahaldur tegeleb hetkel sellega. Ei ole suutnud leida ettevõtet, kes saaks olemasolevad ukse üle vaadata.

Uksed vastavad tolleaegsele nõudele, neil puudub vaid suitsutihedus S200 nõude täitmine, aga see nõue on tulnud peale hoone kasutuselevõttu.

Teise variandina oleks uste vahetamine, mis oleks antud olukorras ebaratsionaalne, kuna renoveerimine on peatselt alustamas.

Punkt 3. Ootame pakkumisi. Maht suur.

Punkt 4. Ootame pakkumisi.

Lõppkokkuvõttes, soovime mõistvat suhtumist ja tähtaegade pikendamist. Uksed on probleemiks, muud tööd jõuame teostada kuu jooksul (kilbiruum ja läbiviigud trepikoja korrustel ja kilbiruumis)

Tervitades
Tanel Leonov
tel: 58131938

Kontakt Anneli Antsman (<Anneli.Antsman@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval N, 18. jaanuar 2024 kell 14:57:

Tere

Palun teavitada ettekirjutuse nõudepunktide 1, 3 ja 4 täitmisest koos tõendusmaterjaliga kahe nädala jooksul, st hiljemalt **01.02.2024**.

Manusesse lisatud ettekirjutus.

Lugupidamisega,

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5866 7703

Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



OHUTUSE EESTVEDAJA