

**Arvidi Ruhnu küla Ruhnu vald Saare maakond, liitumine
 kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel**

Projekti kood: LC2343

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ PIKRE			Isiku- või registrikood 10533878
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Kulli küla, Järve		Sihtnumber 68404
	Telefon 501 3437	e-post andres@valgapuu.ee	
Kontaktisik	Nimi Andres Olesk		
	Telefon 5623 1076	e-post anne@valgapuu.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Arvidi Ruhnu küla Ruhnu vald Saare maakond	Möötepunkti ID 38ZEE-00802102-S
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 68901:001:0102

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	RINGSU	RUHNU:RIN	Timmu:(Kuressaare)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Ehituse projektijuht: Tarmo Prei +372 5300 3106 Tarmo.Prei@elektrilevi.ee Planeerija: Ergo Saar 5308 0591 Ergo.Saar@elektrilevi.ee Maateenuse spetsialist: Tiia.Koel@energia.ee Mobiiltelefon: 52 91 427 Varahaldur: Indrek Kallas, tel.5024679			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	ELV kaitsevööndi järevalve sektoriga www.elektrilevi.ee eteeninduses. Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Trimble NIS võrguplaneerimine 480904			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AL 4x50mm ² - ca. 110m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	3 faasiline PLC tüüpi arvesti - 1tk	
Jaotuskilpide arv (tk)	Kuni 4 fiidriga 0,4kV jaotuskilp - 1tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 arvesti kohaga LK soklil - 1tk	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“>.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolle kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

AJ13060 F3 olemasolevale maakaabelliinile paigaldada sisselõikega jaotuskilp, jaotuskilbist rajada uus madalpinge maakaabelliin kuni Arvidi kinnistuni ja paigaldada 1 arvesti kohaga LK soklil.

Lisa 3:

AS - 480904.pdf, AS - 480904.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Ergo Saar	06.11.2024