



TERVISEAMET

Ida-Viru Keskhaigla AS  
[info@ivkh.ee](mailto:info@ivkh.ee)

Meie 17.05.2024 nr 9.2-3/24/3445-3

## **Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamise kohta**

Terviseamet (edaspidi amet) teostab veeseaduse (edaspidi VeeS) § 250 lg 1 ja lg 3 alusel riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas ning kontrollib joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 61) nõuetele.

Ameti sihtuuringu „Legionella bakterite esinemine kinnistute veevärkides“ raames võttis Rahvatervise labori proovivõtja (atesteerimistunnistus nr 2331/23) 25.09.2023 veeproovid Ida-Viru Keskhaigla SA ruumide kraanidest *Legionella* bakteri kontsentratsiooni määramiseks, aadressidel Ilmajaama tn 12 ja Ilmajaama tn 14, Kohtla-Järve Ahtme linnosa. Rahvatervise labori 04.10.2023 väljastatud katseprotokollide kohaselt esines joogivees *Legionella pneumophila* (serogrupp 2-14).

Vastavalt eriseaduses sätestatule on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Ida-Viru Keskhaigla SA (registrikood 90003433, edaspidi keskhaigla) on KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Amet tegi 15.12.2023 ettevõttele kirja nr 12.2-1/23/5724-2, kus küsis ettevõttelt asjakohaseid seletusi.

Ettevõtte esitas 28.12.2023 ametile vastuskirja, milles toodi välja tegevused joogivee kvaliteedi parandamiseks.

Ettevõtte võttis 27.02.2024 kordusveeproove haiglaruumide kraanidest *Legionella* bakteri kontsentratsiooni määramiseks, aadressidel Ilmajaama tn 12 ja Ilmajaama tn 14, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa. Vastavalt 11.03.2024 väljastatud katseprotokollide kohaselt esines *Legionella pneumophila* (serogrupp 2-14) aadressil Ilmajaama tn 14.

Ettevõtte esitas 09.05.2024 joogivee analüüsitulemused *Legionella* bakteri sisalduse kohta, mille kohaselt joogivee kvaliteedi parendamiseks rakendatud meetmed tagavad joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse.

Amet soovib teostada regulaarselt keskhaigla veesüsteemi kontrolli ja hooldust, et vältida joogivee kvaliteedi halvenemist *Legionella* sisalduse osas.

**Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristina Libert  
inspektor (keskkonnatervis)  
Ida regionaalosakond

Kristina Libert 5192 7337  
[kristina.libert@terviseamet.ee](mailto:kristina.libert@terviseamet.ee)