



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 21.08.2026

Meie 26.08.2026 nr 7.1-2/26/14774-2

Pendi maaüksusele rajatava puurkaevu ehitusloa eelnõu kooskõlastamine

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Parasmetsa küla, Pendi kinnistu (40301:003:0158) puurkaevu ehitusloa eelnõu. Projekteeritud kaevu kavandatakse riigitee 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala tee km 33,0 ca 18 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 564217 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt Balti Puurkaev OÜ tööle nr 7000 „*PUURKAEVU EHITUSPROJEKT*“ Saare maakond, Saaremaa vald, Parasmetsa küla.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole kaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist teekaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Mägi
peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: kooskõlastamiseks esitatud puurkaevu projekt nr 7000

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee