



- Märkused:**
- Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
 - Ühikuta moodud meetrites.
 - Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurimist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetoru min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitseturuga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitseturuga.
 - Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
 - Tagasitõimisel pinnas tihendada.
 - Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
 - Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjärged.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24013G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID		Valgustite andmed	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel	V1	LED-valgusti. Philips BGP281 T25 LED25-4S/730 PSD-SR DN10 FG, 16,4W
	Projekteeritud 1250N valgustuse metallmast + valgusti (H=6m)	V2	LED-valgusti. Philips BGP282 T25 LED160-4S/730 PSD-SR DM11 FG, 105,8W
	Projekteeritud 10m valgustuse metallmast + valgusti (H=10m), (L-korsidõuga, L=2,5m)	Projekti IP6698 tingmärgid	
	Projekteeritud 10m valgustuse metallmast + valgusti (H=10m), (L-korsidõuga, L=1,0m)		
	Projekteeritud puurimistoru Ø75 1250N		Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
	Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)		
	Haljasala taastamine		
	Nõlva taastamine		
	Projekteeritud maanduspäigaldis		

Muudatus nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001	Töö nimetus Tartu vallas riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteeõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine	Töö tellija Tartu Vallavalitsus
Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 20.03.2024	Joonise digiaadress 3360_PP_EL-4-01_Asendiplaan
Kontrollis Marek Uiboupin	Allkiri Rasmus Valli	Objekti aadress Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Projekteeris Rasmus Valli	Allkiri Rasmus Valli	Projekti staadium PP
		Töö number 3360
		Joonise number EL-4-01