



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 17.01.2025 nr 6-1/44-9

Meie 03.02.2025 nr 7.2-3.4/354-1

**Reiu külas Kapteni kinnistu  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Ferrysan OÜ poolt koostatud töö nr 11-24 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Kapteni kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Lähima veevõtukohta kaugus ei vasta kehtiva Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.  
Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Planeeringu põhijoonisel nr 3 on näidatud võimalik tulekustutusvee mahuti ning hüdrandi asukoht. Kuidas tagatakse hüdrandile juurdepääs, kui praegu asukoht on kinnistu sees ja perspektiivis rajatakse kinnistu piirile piirdeaed? Palun täpsustada

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt  
Ohutusjärelevalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

+372 4447836  
anastasia.sutt@paasteamet.ee