



PÄÄSTEAMET

Inna Popova
Noorus OÜ
popova@noorushotels.com

Teie 17.04.2020 nr e-kiri

Meie 03.06.2020 nr 7.2-2.3/672-5

Järelkontrolli tulemused ja meeldetuletus

Austatud Inna Popova

31. jaanuaril 2020. aastal on saatnud Päästeameti Ida päästikeskus adressaadi esindajale dokumentide esitamise nõude nr 7.2-2.3/672-2 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1443 punkti nr 6 täitmise dokumentaalse osa esitamise kohustamiseks.

Paluti esitada punkti nr 6 dokumentaalse osa järgmised dokumendid:

1. Narva-Jõesuu linnas L. Koidula tn 21 hoone trepikodadesse evakuatsioonivalgustuse paigaldamiseks kasutatud kaablite toimivusdeklaratsioon;
2. paigaldatud valgustite tehnilised passid;
3. paigaldatud valgustuse tiheduse mõõtmise akt;
4. paigaldatud valgustuse aku testimise akt.

17. aprillil 2020. aastal on laekunud haldusorganile Trerokat Elekter OÜ 30.12.2019.a kontrollakt Narva-Jõesuu linnas L. Koidula tn 21 hoones olemasoleva evakuatsioonivalgustuse aku testimisest.

Haldusorganile jäeti esitamata dokumendid nr 1 kuni nr 3 ülal toodud nõutavate dokumentide loetelu kohaselt.

Haldusorgan võimaldab ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1443 punkti nr 6 täitmise dokumentaalse osa dokumendid (valgustuse kaabli toimivusdeklaratsioon, valgustuse tehniline pass ja tiheduse mõõtmise akt) **hiljemalt 10.06.2020** elektroonselt esitada postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või e-posti aadressil irina.belik@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästikeskus

