



TRANSPORDIAMET

Kuusalu Vallavalitsus  
vallavalitsus@kuusalu.ee  
Mõisa tee 17  
74604, Harju maakond, Kuusalu  
vald, Kiiu alevik

Teie 14.02.2024 nr 415903

Meie 26.02.2024 nr 7.1-2/24/2568-2

### Surka kinnistu ehitusloa eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Kuusalu valla Valgejõe küla Surka kinnistu piirdeaia ehitusloa eelnõu (menetlus nr 415903).

Kinnistu (katastritunnus 42301:005:0950) asub riigitee nr 11281 Kotka-Valgejõe tee (edaspidi *riigitee*) km 9,497-9,542 kaitsevööndis. Riigitee kaitsevööndi ulatus on 30 m mõlemal pool riigiteed arvestatuna äärmise sõiduraja välimisest servast.

Riigitee aastane keskmine ööpäevane liiklussagedus antud asukohas on 253 autot ja lubatud sõidukiirus 50 km/h.

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3 ja kliimaministri 17.11. 2023 määruse nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi *normid*), **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu ja anname nõusoleku teekaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks.

Ehitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega.

1. Piirdeaed tuleb kavandada tervikuna huvitatud isiku kinnisasjale ning riigitee aluse maa kasutamine selliseks otstarbeks ei ole lubatav.
2. Piirdeaed ei tohi takistada nähtavust kinnistult väljasõidul riigiteele.
3. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsute kaudu. Materjalide ladustamine riigitee servas ja/või riigitee alusel maal ei ole lubatud.
4. Vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
5. Transpordiamet ei võta kohustusi projektiga seotud rajatiste väljaehitamiseks.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui ehitusluba ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti ehitusloa või projekteerimistingimuste menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa 1. Surka talu piirdeaia skeem

Jana Prost  
5792 4753, [Jana.Prost@transpordiamet.ee](mailto:Jana.Prost@transpordiamet.ee)