



PÄÄSTEAMET

Triinu Jürisaar
Võru Vallavalitsus
vald@voruvald.ee

Teie 27.03.2026 nr 7-1/2637-9

Meie 24.04.2026 nr 7.2-3.2/2184-2

Arvamus juurdepääsu tagamise kohta

Küsite täiendavalt Päästeameti arvamust Roosisaare külas Tamulaääre (tunnus 91804:001:0244), Tammissaare (tunnus 91804:001:0370), Ala-Hoole (tunnus 91804:001:1041), Hooleniidu (tunnus 91801:001:0545) ja Lodumaa (tunnus 91804:001:0205) katastriüksustele juurdepääsu kavandamise kohta AS Eesti Raudtee keeldumisega seonduvalt.

Päästeamet selgitab, et tuleohutuslikult tuleb tagada igale ehitisele juurdepääs päästetöödeks (SIM 30.03.2017 määrus nr 17 § 50). Juurdepääsu teele on esitatud omakorda nõuded nii kandvusele, laiusele kui ka on välja toodud, et peab vältima umbteed (tupikuid). Umbtee pikkusena aktsepteeritakse kuni 150m pikkust lõiku. Antud juhul on kogu planeering umbala ning ületatud on umbtee maksimaalpikkus 150 m.

Kirjeldatud uut lahendust ei saa Päästeamet aktsepteerida ning juurdepääsuks tuleb planeerida sekundaarne võimalus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ats Tarto
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästekeskus

+372 4354515
ats.tarto@paasteamet.ee