



Ol. olev mast M81 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M82 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M83 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Mast M84 säilitada. Ol. olev traavers asendada. Paigaldada kandetraavers. Paigaldada isolaatorid.

TASUJA:MRJ fiider:
Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa) kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega 3x L=4043/4245m.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõmbetav pinnas tihendada.

Mõõtmise kuupäev: 08.12.2024
Kelloos: 12.00
Temp: -1°C
20kV liini kõrgused
1) 40.57 m
2) 39.60 m
3) 39.60 m
Maapinna kõrgus: 30.75 m

Tellijä:	Toövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 11.02.2025
Töö nimetus: TASUJA: MRJ liinilõigus mastide asendamine + BLL IP7448	E-mail: sander.kotter@enersense.com	Tel nr: +372 5547 836	Töö nr: 02/02/7448
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter	Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001 / LK12
			Mõõtkava: 1:500