



RAPLA VALLAVALITSUS

Transpordiamet

15. mai 2024 nr 6-4/33-40

Mälivere riste ettepanekud

Transpordiamet küsis Rapla valla arvamust Rail Balticat ületava riigitee 15 Tallinna–Rapla–Türi tee km 34,5-35,3 asuva lõigu ümberehitamise ja Mälivere viadukti rajamise ehitusloa menetluses ning KMH algatamata jätmise menetluses. Vallavalitsus käsitles lahendust 13. mai 2024 vallavalitsuse istungil ning teeb järgmised ettepanekud:

1. Madalpinge maakaabel ja jaotuskilp on projekteeritud Sepa erakinnistule (66801:001:1896). Vajalik on kinnistuomaniku kirjalik nõusolek.
2. Juurdepääsutee OR124020 on projekteeritud Tõnise erakinnistule (66903:002:0099). Vajalik on kinnistuomaniku kirjalik nõusolek.
3. Ettepanek asfalteerida kogu pöörderaadiuse ulatuses kohaliku Tõniste tee (OR124009) mahasõit, et vältida pinnatud teekatte materjali kahjustamist pöördel.
4. Pureva OÜ-d teenindav mahasõit OR124027 on projekteeritud ühekihilise 5cm paksuse asfaltkattega. Ettevõtet teenindab rasketehnika ja on oht, et ühekihiline asfaltkate ei püsi seal kaua. Ettepanek on mahasõit asfalteerida kogu mahus kahekihilisena.
5. Hetkel on pinnatud teedel asuvad mahasõidud projekteeritud kruuskattega, mida hakatakse roopasse sõitma ja sealt lahtist kruusa pinnatud kattega tee peale kandma. Ettepanek on kõikidel pinnatud kattega teedel asuvad mahasõidud pinnata pöörderaadiuse ulatuses.
6. Heki (66801:001:2180) ja Kuuse (66801:001:2165) erakinnistute mahasõidud (vastavalt OR124017 ja OR124019) saavad juurdepääsu ainult mööda jalakäijatele, kergliikuritele ja sõidukitele ühiskasutuseks ette nähtud teed, mille laius on 3,0-3,4 m ja mis on ilmselgelt liiga kitsas igapäevaseks kinnistuid teenindavaks liikluseks. Eriti arvestades, et tee on ühiskasutuses ja jätkub peale viimast mahasõitu avaliku jalgratta- ja jalgteena. Ettepanek on ühiskasutusse määratav tee ehitada minimaalse laiusega 4,5m.

7. Punktis 6 nimetatud ühiskasutusse määratava tee asfaltkate projekteeritud ühekihilise 5cm paksuse asfaltkattega. Ettepanek on asfalteerida tee kahekihilisena või ühekihilise asfaltkate korral vähemalt 7cm paksuse asfaltkattega.

8. Tamme tee mahasõit (OR124025) on ainult 3,5m laiuse ühekihilise 5cm paksuse asfaltkattega. Ettepanek on mahasõit ehitada minimaalse laiusega 5,0m ja asfalteerida kahekihilisena või ühekihilise asfaltkate korral vähemalt 7cm paksuse asfaltkattega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Cerly-Marko Järvela
vallaarhitekt

tel 506 1360
vallaarhitekt@rapla.ee