



Survekanalisatsioonitorustiku
läbipesukaevu eksplikatsioon

Pos.	Nimetus	Materjal, tüüp	Mõõdud
1	PE veekaev	PE	Di1500 mm
2	Betoonist ankurdusplaat	Betoon	De2200x200 mm
3	Kaevu teleskoop	PE	De630 mm
4	Ankurduspolt		
5	Lukustatav kaevuluuk	Malm	Ø630 mm
6	Teenindusredel libisemiskindlate astmetega	AISI 304	
7	Äärikutega kolmik	PE	DN150
8	PE kaelus koos terasäärikuga	PE	De160
9	Pimeäärik	Malm	DN150
10	Äärikutega siiber koos spindlipikenduse ning kaepga	Malm	DN150
11	Elekterkeevismuhv De160	PE	De160

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:
<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014</div> <div>Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald</div> <div>Tartumaa 61113</div> <div>Tel: +372 53402723</div>		<div>Töö nimetus:</div> <div>Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla, Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu järgse taristu projekteerimine</div>	
Objekti aadress või aadressid:		<div>Tellija:</div> <div>KT Invest OÜ Eftar OÜ</div> <div>Ehitusprojekti koostaja:</div> <div>Altren Projekt OÜ</div>	
Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa			
Joonise nimetus:		Mõõtkava:	
Survekanalisatsioonitorustiku läbipesukaev		Töö nr : 23090	
Vastutav isik: Vahur Laas	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Joonise digiaadress: <small>23090_PP_V01-6-õssu_läbipesukaev.dwg</small>	
Projekteerija: Sven Zujev	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev/versioni nr: 06.10.2023/v01	Joonise nr : VKV-6-45
		Projekti tunnus: 23090	
		Projekti staadium: PP	