



Reimo Ruubel
AS Triger
reimo@triger.ee

Teie 04.11.2025

Meie 13.11.2025 nr 7.1-2/25/18727-2

Valgustuse projekti kooskõlastamine riigitee nr 92 maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis

Kooskõlastamiseks esitatud projektiga on lahendatud Kõpu kergliiklustee (nr 24819 km 0,22 – 0,65) valgustamine, asukohaga Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond. Projektis on ette nähtud elektrikaabli, valgustuse jaotuskilbi ja 24 valgustimasti (6 m kõrgused) paigaldamine riigitee maaüksuse piires.

Valgusmastid paiknevad **riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee km 94,11 – 95,01** riigitee maal tee kaitsevööndis.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, **kooskõlastame** AS Triger töö nr 25056 „Kõpu kergliiklustee Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond“.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil <https://pari.kataster.ee> ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Lepingu taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – **Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlus (tehnovõrgud ja rajatised)**. Sõlmitud leping on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.
2. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.
3. **Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema** Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa projektikohaste tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval [https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid-jaotisest „Tööd ja piirangud maanteel“](https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid-jaotisest-„Tööd-ja-piirangud-maanteel“). Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

4. **Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud.** Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
5. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
6. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
7. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
8. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.
9. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Seletuskiri

IKÕ ala plaan

Ruth Koppel

59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 39894542

Kliendinumber	192566
Isikukood/Registrikood	10053247
Nimi	aktsiaselts Triger
Kontaktisik	Rein Toodu telefon 3725039238
e-post	rein@triger.ee
Aadress	J. V. JANNSENI TN 33-1, PÄRNU LINN, 80044 PÄRNU LINN, PÄRNU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond :
Projekti/töö nimetus	Kõpu kergliiklustee valgustus

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Info fail	25056_PP_EL-0-02_sisukord.docx
	2. Info fail	25056_PP_EL-5-02_keskus-TVK.dwg
	3. Info fail	25056_PP_EL-5-03_jaland.dwg
	4. Materjalide spetsifikatsioon	25056_PP_EL-8-01_spetsifikatsioon.docx
	5. Projektjoonis	25056_PP_EL-4-01_asendiplaan.dwg
	6. Projekti seletuskiri	25056_PP_EL-3-01_seletuskiri.docx
	7. Skeemid	25056_PP_EL-0-01_titel.docx

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri:	5030055
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Side maakaabel
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise kätenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolsest allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik.

Kooskõlastus kehtib kuni 24.09.2026

Kooskõlastuse võttis vastu:
Rein Toodu

Kooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Remo Toodo
e-post: Remo.Toodo@boftel.com
telefon: 503 9503

Subject: RE: Kõpu kergliiklustee valgustus
From: Aivar Veeperv <aivar@sakalahaldus.ee>
Date: 30/09/2025, 14:23
To: Reimo Ruubel <reimo@triger.ee>

Tere

Kooskõlastame ,Kõpu küla ,Põhja-Sakala vald, kergliiklustee valgustuse projekti

Aivar Veeperv
AS Põhja-Sakala Haldus

-----Original Message-----

From: Reimo Ruubel <reimo@triger.ee>
Sent: Wednesday, September 24, 2025 3:08 PM
To: Aivar Veeperv <aivar@sakalahaldus.ee>
Subject: Kõpu kergliiklustee valgustus

Tere!

Saadam kooskõlastamiseks Kõpu kergliiklustee valgustuse projekti.
Valgustid ja maakaabel mingis osas kulgeb paralleelselt veekanaliseatsiooniga ja
proovitud uued trassid ära mahutada.

Dokumendid lisatud kirjale.

--
Lugupidamisega
Reimo Ruubel
AS Triger