



PÄÄSTEAMET

Pille Tamm
Muhu Vallavalitsus
vald@muhu.ee

Teie 18.01.2023 nr

Meie 20.01.2023 nr 7.2-3.4/416-2

**Päästeamet Lääne päästekeskuse
seisukoht Mervälja detailplaneeringule.**

Austatud Pille Tamm

Vastavalt Siseministri määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 50 sätestatule: Päästetehnikaga peab pääsema hoone sissepääsude, hädaväljapääsude ja päästemeeskonna sisenemistee vahetusse lähedusse. Ühe korteriga elamu puhul peab juurdepääsukaugus päästetehnikale olema vähem kui 50 meetrit peasissepääsust. Lisaks peab kavandatav juurdepääsutee võimaldama liiklemist päästetehnikal. Lähtudes kasutusel olevast tehnikast, peavad teed võimaldama sõitmist vähemalt 10 meetrit pikkadel, 4 meetrit kõrgetel ja 26 tonni kaaluvatel veoautodel, mille pöörderaadius on 10 meetrit.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee