



## PAIDE LINNAVALITSUS LINNAMAJANDUSOSAKOND

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Teabevaldaja: Paide Linnavalitsus

Märge tehtud: 26.01.2026

Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 27.01.2031

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 18-1

Päästeamet  
laane@paasteamet.ee

26.01.2026 nr 15-11/4

### **Teavituse elutähtsa teenuse sündmuse toimumise kohta**

Paide Linnavalitsus teavitab vastavalt hädaolukorra seaduse §-le 41<sup>6</sup> lg 3, et 2025. aasta augustis esines Paide linna ühisveevärgis veekvaliteediga seotud sündmus. AS Paide Vesi teavitas Paide Linnavalitsust joogivee kontrolli käigus tuvastatud coli-laadsete bakterite leidumisest osades veeproovides. Inimese tervisele ohtlikke e-coli ja soole enterokokke, mis on otsesed haigustekitajad, analüüsides ei tuvastatud.

Sündmuse lahendamiseks kogunes kriisikomisjon, tehti koostööd Terviseametiga ning rakendati meetmed vastavalt Terviseameti juhendile, sealhulgas elanike teavitamine, kordusproovide võtmine ja veevõrku mineva vee desinfitseerimine.

Koostöös Terviseameti laboriga tuvastati coli-laadse bakteri tüüp, tegemist oli *Lelliottia amnigena* nimelise bakteriga, mis on olemusel keskkonnabakter ning seega ei olnud tegemist fekaalse reostusega. Terviseametiga kooskõlastatult hinnati, et otsest ohtu inimese tervisele ei esinenud.

Edasiste riskide maandamiseks on AS Paide Vesi rakendanud täiendavaid meetmeid ning kavandanud investeeringuid, sh UV-seadme paigaldamise Paide veetöötlusjaama 2026. aastal.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janely Berg  
ehituse ja järelevalve peaspetsialist

3838636, janely.berg@paide.ee