



TRANSPORDIAMET

Kalev Pagarand
Türi Vallavalitsus
vallavalitsus@tyri.ee
Hariduse tänav 3
72213, Türi linn, Türi vald, Järva
maakond

Teie 07.02.2024

Meie 12.02.2024 nr 7.2-3/24/2161-2

**Vastus Lungu küla ajutise tuulemõõtemasti
ehitusloa taotlusele**

Austatud hr Pagarand

Enne ehitusloa koostöölastamist palume täpsustada järgmisi andmeid:

- Seletuskirja punktis 2.2.2 on nimetatud tuulemõõtemasti absoluutkõrguseks 160 meetrit. Tuulemõõtemasti kõrgus maapinnast arvestatuna on 155 meetrit ning maapinna kõrgus masti planeeritavas asukohas on Maa-ameti kaardirakenduse andmete kohaselt u 59 meetrit. Seega peaks masti absoluutkõrgus olema u 214 meetrit.
- Seletuskirja punkti 2.9 kohaselt paigaldatakse mastile neli lennuohutustuld. Soovime täpsustada, et tuled peab mastile paigaldama neljal tasapinnal, nagu on näidatud manuses olevas dokumendis – keskintensiivsusega tüüp B tuled masti tippu ja keskossa, madalintensiivsusega tüüp B tuled $\frac{3}{4}$ ja $\frac{1}{4}$ peale. Arvestama peab, et tuled oleksid igast suunast nähtavad.
- Samas punktis on kirjeldatud masti konstruktsiooni. Soovime täpsustada, et mast peab olema värvitud seitsmes osas sektsioonide kaupa punaseks (või oranžiks) ja valgeks selliselt, et masti tipp oleks punane (või oranž).

Palume täiendatud andmetega ehitusloa taotlus uuesti Transpordiametile koostöölastamiseks esitada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Lisad:

1. Lennuohutustulede parameetrid (ICAO Annex 14 1. osa tabel 6-1)
2. lennuohutustulede paiknemise joonis (ICAO Annex 14 1. osa Appendix 5)

Andres Lainoja

57 837 109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee