



PÄÄSTEAMET

ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet

Pille Tamm
Muhu Vallavalitsus
vald@muhi.ee

Teie: 03.04.2019 nr 7-6/241

Meie: 25.04.2019 nr 7.2-3.4/4461-2

Maleva ja Raunmäe detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Pille Tamm

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Klotoid OÜ, poolt koostatud töö nr 090218 Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Maleva ja Raunmäe maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Määramata kuja.

Alus: PlanS§126 lg1 p 9

2. Planeeringust ei selgu, kas välise kustutusvee tagamisel on täidetud EVS 812-6 sätestatud vahemaad planeeritavate ehitiste ja viidatud tuletõrje veevõtukohtade vahel. Samuti ei selgu kustutusvee hulk, mis on tarvilik planeeritavate ehitiste kustutamiseks.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Muhu Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelevalve büroo

nõunik

Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee