



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSESISEKS

KASUTAMISEKS

Märke tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Marko Kangust
Gold Security Group OÜ
marko@gsgsecurity.ee

Teie 20.05.2024 nr

Meie 22.05.2024 nr 7.2-7.3/3060-2

Turvaplaani tingimuslik koostöölastamine

Austatud Marko Kangust

Soovisite avaliku ürituse „Kaunid kontserdid Käsmus 2024“, mis toimub 11.06-16.06.2024 Lääne-Viru maakonnas, Haljala vallas Käsmu külas, Käsmu meremuuseumi tagusel platsil, turvaplaani koostöölastust.

Koostöölastame turvaplaani tingimusel, kui ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki ohutusnõudeid, sealhulgas:

- 1) atraksioonide ja seadmete ohutusnõudeid (peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele, olema õigesti hooldatud ja vastavalt juhendile kinnitatud);
- 2) tuleohutusnõudeid, sealhulgas:
 - a) tagatakse tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitistele, mis reeglina peaks olema 3,5 m laiune ja ala aiaga piiramisel värav vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge;
 - b) tagatakse päästetehnika vaba juurdepääs tuletõrje veevõtukohtadele;
 - c) kõik evakuaatsioonipääsud hoonetest ning territooriumilt hoitakse vabad kõrvalistest esemetest;
 - d) maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest;
 - e) põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduses § 19 kehtestatud nõuetest;
 - f) müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada rasva kustutamiseks mõeldud tulekustutiga tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 alusel;
 - g) enne tööle asumist tutvustatakse töötajale tuleohutusnõudeid ning lähtuvalt töö iseloomust viiakse läbi tuleohutusalane koolitus, tagatakse töötajatele päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus ning teavitatakse töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest;
 - h) turvaplaanis tuleb ette näha kontserdialalt kiireks evakuatsiooniks ettenähtud teed, mida peab personal teadma.

- 3) üritusel peab olema parkimine korraldatud moel, et punkti 2 alapunktid a-c nõuded oleksid täidetud Käsnu külas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Janno

Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja

Ida päästekeskus

Teadmiseks: Haljala Vallavalitsus
Politsei- ja Piirivalveamet

+372 3222705

jaak.janno@rescue.ee