



Talumiskohustuse seadmise ala suurus on 36 m<sup>2</sup>

Elektri 0,4 kV maakaabelliini kaitsevöönd on 1 m kaabli servast mõlemale poole.

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4 kV elektri maakaabel
	Talumiskohustuse ala
	Kinnistu piir