Filename: LC2093_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: esmaspäev, 2. september 2024 10:40:33 Plot Device: PDF-XChange Standard_85.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Hendrik

TINGMÄRGID

- 1W1 projekteeritud 0,4kV maakaabelliin
- projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru
- projekteeritud liitumiskilp
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4kV õhuliin
- katastripiir

KAEVIKU TAASTAMINE MURUKÜLVIGA



78.73

25238 Võrumõisa tee
91801:009:1230

78.79

M32

78.86

A

78.41

MPL431420, M33 - LK231511
AXPK 4G50 l=11m, trass l=7m
Ø110 750N kaitsetorus

4m

2,5m

kompost

78.52

Võrumõisa tee 44
91803:001:0060

78.30

Kõrvalmaantee nr 25238
Võrumõisa tee 0,61km

1W1

LK231511

78.15

M33

78.25

Võrumõisa tee 48
91803:001:0070

orient.

Liitumiskilp paigaldada seljaga aia suunas, aiast 0,7m kaugusele. Kilbi maksimaalselt lubatud kõrgus maapinnast 0,9m. Kilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru (450N, Ø50mm, l=2m).

Murukatte taastamine 12m²

Võrumõisa tee 50
91803:001:0200

Projekt	Võrumõisa tee 48 maaükuse elektriliitumine, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC2093_TP_ELV-4-01	
	Projekteerija	H.Vissel		02.09.2024	51967694	Mõõtkava	M 1:200
	Kontrollija	H.Vissel		02.09.2024	51967694	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348