



**Mast nr 154**  
 Asendada puitmast uue toega puitmastiga  
 Tõmmits ja traavers+isolaatorid lösta uuele mastile  
 Post: H=11 m, kreosoot, kl. 5  
 Tugi: H=13 m, kreosoot, kl. 5, a=0,3, l=7 m

**Poe-Mihkli**  
 15906:001:0017

**154**

Projekt		Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüesa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond		Tellijä	
Enefit Connect OÜ		Asendiplaani vaated 10-11		Joonise nr	
LEONHARD WEISS		Tõnu Heinmetts		LR7190_IP5503-1	
Projektant	03.2023	1-372.5563432	Möödaka	1:2500, 1:500	
Kontrollis			Staadium	Tööprojekt	
Projektijuh			Kaart	Leht	6
E-post: estonia@leonhard-weiss.com		Tel: +372 601 2285		Leht	
Pöörandkood: 12053445		EL10665798-0001		6	