



demonteerida
AJ Kiriku (LSK-d, kaablitaringid, mast+tuugi, MK ja JK)
Trafo tõsta uude alajaama

Pühalepa kirik
63902:001:0700

Aasa
20501:001:0758

KPL230192 AHXAMK-W 3x240+35 L= 1228 / 1265 m
AJ15758 - 10 kV ÕL mast M3

Toominga
63902:001:3000

Vana maantee ääres 0,4 kV kaabliga samas trassis ca 240 m,
alajaamast kuni kinnise läbindamiseni kaitsetorus PVC160 450N L= 273 m
0,7 m sügavusel

83 Suuremõisa tee km-l 0,44-0,46
Kinnine läbindamine L = 15 m (trass)
Kaitsetoru PVC160 1250N
Vt joonis 003-1

Kinniste läbindamiste vahel
kaitsetorus PVC160 750N L= 7 m
min 1,0 m sügavusel

83 Suuremõisa tee km-l 0,41-0,43
Kinnine läbindamine L = 35 m (trass)
Kaitsetoru PVC160 1250N
Vt joonis 003-2

Kinniste läbindamiste vahel
kaitsetorus PVC160 750N L= 70 m
min 1,0 m sügavusel

- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**
- Olemasolev ElaSa mikrotorustik
 - Olemasolev 0,4 kV maakaabel
 - Olemasolev 10 kV maakaabel
 - Olemasolev 0,4 kV õhuliin
 - Olemasolev tarbijakaabel
 - Demonteeritav 10 kV õhuliin
 - Projekteeritud komplektalajaam
 - Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus PVC D160 1250N
 - Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus PVC D160 450N
 - ▨ Puurimiskaevik
 - Kinnistu piir

Märkused:
 -) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11542G.
 -) Maandusi vaadata joonistelt 002 "Elektriskeemid"
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
 -) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
 -) Kui kaablitross väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellija	elektrilevi	Toovõtja	enersense	Address	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev	mai 2024
Too nimetus	Heltermaa sadam elektriauto laadija peakaitse suurendamise tööprojekt. Pühalepa, Suuremõisa, Aruküla, Valipe ja Heltermaa küla, Hiiu maakond.			Reg nr	11445550	Too nr	LC0852
Joonise nimetus	Asendiplaan			Telefon	5642985	Joon nr	001-2
				e-mail	ain.talts@enersense.com	Möötkava	1:1000 (A3)
				Projekteerija	Ain Talts		

Lepakäbi
63901:001:1526