

From: Agu Palo
Sent: 28 November 2022 11:10:43
To: Malle Viiburg
Cc:
Subject: FW: Kooskõlastus Ruusmäe- Munamäe 10 kV liini rekonstrueerimise projekti muudatusele - Võrumaa

Tere!
Palun registreeri

Agu

-----Original Message-----

From: Kangro, Kunnar <k.kangro@leonhard-weiss.com>
Sent: Tuesday, November 22, 2022 12:27 PM
To: Agu Palo <agu.palo@rmk.ee>
Subject: RE: Kooskõlastus Ruusmäe- Munamäe 10 kV liini rekonstrueerimise projekti muudatusele - Võrumaa

Tere

Täna vastuskirja eest! Kardan, et siin on nüüd siiski kusagil väikene arusaamatus sisse tulnud. 19.08.2022 on teile ilmselt kooskõlastamiseks saatnud projekti minu kolleeg, kes tegeleb antud liini rekonstrueerimise projekti esimese etapiga.

Mina saatsin projekt esimest korda kooskõlastamiseks 11.11.2022. Nende kaudu selgus, et valdajaks on RMK ja on selle kirja edastanud teile 15.11.2022. Seejärel olen mina veel muudatusi puudutava osa saatnud kooskõlastamiseks eraldi 21.11.2022, millele te ka nüüd vastuskirja olete saatnud. Vältimaks olukorda, kus mingi osa projektist jääb kooskõlastamata, siis olen manusesse lisanud Maa-ameti vastuse ja lisan eraldi veel asendiplaanid, mis RMK maid puudutavaid ning seletuskirja. Allpool on leitav ka kirjeldav tekst planeeritavate tööde osas.

Tegeleme Enefit Connect OÜ tellimusel Ruusmäe-Munamäe 10 kV fiidri rekonstrueerimise (III etapi) projektiga Rõuge vallas Võrumaal. Tegemist on Enefit Connecti omapoolse investeeringuga, mille eesmärk on tagada võrgu parem töövõime. Projekti raames demonteeritakse vanu kasutuseta jäävaid õhuline ja vajadusel asendatakse neid maakaablitega. Samuti asendatakse vanu amortiseerunud alajaamu uute vastu.

Projekt puudutab ka riigimandis olevaid kinnistuid (Haanja looduspark 11, Haanja looduspark 12 ja Haanja looduspark 15). Tulenevalt sellest, et Plaksi mastalaajam on ettenähtud asendada uue komplektalajaama vastu, siis demonteeritakse ka osaliselt õhuliin antud lõigus. Uuest alajaamast paigaldatakse uus maakaabel kuni uue lõpumastini Haanja looduspark 12 kinnistul vastavalt manuses olevale joonisele IP5327-K3-1L6 vaade 9. Samast alajaamast paigaldatakse uus maakaabel, mis kulgeb ka läbi Haanja looduspark 15 kinnistu vastavalt joonisele IP5327-K3-1L7 vaade 10 ja 11. Kaabel suundub masti nr 84, mis asub Haanja looduspark 11 kinnistul vastavalt joonistele IP5327-K3-1L7 vaade 12 ja IP5327-K3-1L8 vaade 13. Mast nr 84 asendatakse liini püsima jäämiseks uue portaalmasti vastu. Õhuliin mastist 84 suunaga masti 92 poole, mis läbib nii Haanja looduspark 11 kui ka 12 kinnistuid demonteeritakse.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon
lõuna regioon

Kunnar Kangro
Projekteerija

Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708 Mob +372 53045971
k.kangro@leonhard-weiss.com <http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie kodulehte.

-----Original Message-----

From: Agu Palo <agu.palo@rmk.ee>

Sent: teisipäev, 22. november 2022 12:19

To: Kangro, Kunnar <k.kangro@leonhard-weiss.com>

Subject: Kooskõlastus Ruusmäe- Munamäe 10 kV liini rekonstrueerimise projekti muudatusele -
Võrumaa

Tere!

Riigimetsa Majandamise Keskus edastab Teile 22.11.2022 dokumendi nr 3-1.1/2022/6281 Kooskõlastus
Ruusmäe- Munamäe 10 kV liini rekonstrueerimise projekti muudatusele - Võrumaa.

Lugupidamisega

Agu Palo
metsaülem
metsaosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
5177116
agu.palo@rmk.ee