


Planeeritud JK70321 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437784) AXPK 4G240 kuni planeeritud jaotuskilbini JK70322. L=263/269 m.



- MÄRKUSED**
1. Kaevis laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendada.
 4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasesse.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abili.
 7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Demonteeritav võrgu osa

Märkus:

- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25/029
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Paigaldada jaotuskilp JK70321 ning taastada olemasoleva LK233775 (paigaldatakse LC2787 käigus) toide.

Teeületus 20176 Haimre-Sulu-Velise tee 10.76 km punktil kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N. Lõik C-D L=11 m. Vaata ristmevälja joonis 003/2!

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Reg. nr: 10112 11445550	Kuupäev: 24.03.2025
Töö nimetus: Sillaotsa talumuseum, Veski küla, Märjamaa vald, Rapla maakond kaitsme nimivoolu suurendamine, LC3457		E-mail: Liis.Tammekand@enersense.com	Projector: Liis Tammekand	Joon nr: 001
Joonise nimetus: Asendiplaan		Kontrollis: Sander Kotter	Version: v01	Mõõtkaava: 1:500 (A1)