

From: Laur Kõiv

Sent: Monday, April 7, 2025 1:24 PM

To: 'Liisa Karu' <liisa.karu@keskkonnaprojekt.ee>


Subject: RE: RB Harju I - Gaasitorustiku projekt


Tere

Oleme materjalid üle vaadanud ning palume korrigeerida gaasitorustiku projekti.

Lisaks juhime tähelepanu, et kohati pole arvestatud ka varasemalt EHRis 04.11.2024 esitatud tähelepanekutega ning seega toome välja ka varasemad tähelepanekud, mille osas palume materjale täiendada.

- Palume lisada EHRi ka asendiplaani ning pikiprofiili dwg failid.
- Palume kontrollida ning vajadusel täpsustada/korrigeerida gaasitorustiku paiknemist enne Lennuradari ristmiku. Võrreldes pikiprofiiliga, mille varasemalt üle vaatasime on nüüd gaasitorustiku paiknemine ühes kohas kõrgemal ca 40cm.






- Lisaks palume katete taastamise osas seletuskirjas kajastada info, et kihtide freesimine ja asfalteerimine teostatakse ülekattega, ehk mitte kõik sama joonega.

Samuti palume muuta ka katete taastamise osas seletuskirjas sõnastust *“Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult täpselt ehituseelne olukord,”* Sõna „üldjuhul“ eemaldada, kuna fotod tuleb teha enne töödega alustamist.

Kivimaterjali kvaliteedinõuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmetega, palume kajastada juurde, et taadeldud ja kehtivat kontrolli omava Inspector või loadman seadmega.

- Palume pikendada gaasitorustiku kaitsehülssi pikkust ristumisel riigiteega Suur-Sõjamäe tn 70 kinnistuga külgneval alal. Võimalusel lähtuda kaitsehülssi pikkuse osas vee- ja kanalitrassi hülssi pikkustest.





- Palume kontrollida EHRis kajastatud kehand 1 kuju (Ehitised>Ehitise asukoht>Kehand 1). Antud trassi osa pole seotud ehitusloaga ning palume antud osa eemaldada menetlusest.



- Palume kontrollida asendiplaani dwg faili ja pdf faili vastavust

Dwg failis on kajastatud Lennuradari riste asukohas teistsugune kaeviku kontuur.





Palume projekti materjale vastavalt korrigeerida ning esitada uuesti kooskõlastamiseks kas aadressil maantee@transpordiamet.ee või läbi EHR menetluse.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)