



PÄÄSTEAMET

Merili Paadik  
Stell  
merili.paadik@stell.ee

Teie 09.08.2024 nr

Meie 12.08.2024 nr 1.2-5.5/111-1

### **Sprinklerite süsteemi vastus.**

Austatud Merili Paadik

Tere! Täname pöördumise eest. Selleks, et saaks anda vastuse on vajalik ehitise aadress ja ehitusprojekt, et saaks vaadata, millistel kaalutlustel on sinna sprinkler rajatud. Tavaliselt rajatakse sprinkler kompensatsiooni meetmena. Hooldust teostavad erinevad ettevõtted. Kõige lihtsam on otsida Google kaudu otsingusõnaga sprinkleri hooldus. Päästeametil puudub õigus hooldada sptinklerieid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
büroo/ametikoht  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee