

# Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

## EELK Pilistvere Andrease kogudus



### Lõuna päästekeskus

Lugupeetud pr Sigrít Murdla

Pilistveres 08.05.2020

Vastus Teie päringule EELK Pilistvere Andrease koguduse pastoraadi hoone kohta ettekirjutusele nr 7.2-6.3/1051

Anname teada, et alljärgnevad ettekirjutuse punktid 1-3 on täidetud:

1. Tagada EELK Pilistvere koguduse pastoraadi hoone evakuatsioonivalgustuse igakuine ja iga-aastane kontroll ning korraliste ülevaatuste ja testide tulemuste, rikete ja muudatuste regulaarne sissekandmine hoolduspäevikusse.
2. Paigaldada EELK Pilistvere koguduse pastoraadi hoone kööki vähemalt üks 2 liitrine F-klassi tulekustuti (rasvakustuti).
3. Teostada EELK Pilistvere koguduse pastoraadi hoone küttesüsteemide puhastamine korstnapühkija kutsetunnistust omava isiku poolt.

Alljärgnevad ettekirjutuse punktid 4-6 on täitmata, põhjuseks finantsvahendite puudus:

4. Paigaldada EELK Pilistvere koguduse pastoraadi hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.
5. Eraldada EELK Pilistvere koguduse pastoraadi hoone evakuatsioonitrepikojad ja majutusruumid, korrused omaette tuletõkkesektsioonideks.
6. Tagada EELK Pilistvere koguduse pastoraadi hoone majutusosast piisav arv nõuetele vastavaid evakuatsioonipäase

Palume ettekirjutuse tähtaja pikendamist kuni 31.mai 2021.

Tulenevalt kehtivast eriolukorrast on 2020.aastal kõik laagrid üles öeldud ning see annab võimaluse teostada vajalikke ehitustöid.

Käesolevaks ajaks oleme alustanud läbirääkimisi kodupangaga investeerimislaenu saamiseks. Hetkel ei ole meil pakkumisi projekteerimise ja ehitustööde teostajatelt.

Lugupidamisega

Richard Pruun /allkirjastatud digitaalselt/  
Juhatuse liige

**EELK Pilistvere Andrease kogudus**  
Pilistvere kirikla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa,  
70502; tel: +372 4378561; [pilistvere@eelk.ee](mailto:pilistvere@eelk.ee)  
Registrikood: 80211001

Swedbank a/a:  
EE692200001120224888  
SWIFT:HABAEE2X