



KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS



Tööde ala jääb riigitee 21156 Põide-Tornimäe-Kõrkvere tee kaitsevööndisse

Olemasoleva jaotuskilbi ABB (KSIP) kõrvale paigaldada LK234389.
LK ühendus kaabliga AXPk 4x25 (L=1/4m)
Vajadusel kaitsetorus PVC50/450N/L=1m
Tunnus MPL436364
Tööde alal maapind ja haljastus taastada.

Proj. LK234389 (3x80A), uksega tee poole.
Paigaldus ol.oleva jaotuskilbi kõrvale
Tarbijale reservtoru PVC75/450N/L=2/4m
Tornimäe Kaupluse kaablit vajadusel nihutada


63401:002:0030
Tornimäe kauplus

Aadu ja Kabuna kinnistute ühendused
ei alga jaotuskilbist

km 4,66

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 13196G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID



Ol.olev 0,4 kV maakaabel
Ol.olev sidekaabel
Proj. liitumiskilp
Ol.olev jaotuskilp

Tellija:

Elektrilevi OÜ

Töövõtja:

enersense

Töö nimetus:

Tornimäe kauplus
Kärneri küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
LC3025, 481066, EPP-919910-1

Joonise nimetus:

Asendiplaan

Tolli 27
Kuressaare
93813

Reg nr:
Telefon/fax: 56608103
e-mail: taavi.tuuling@enersense.com

Projekteerija: **Taavi Tuuling**

Kuupäev: **03.2024**

Töö nr: **LC3025**

Joon nr: **001**

Mõõtkava: 1:500