



KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS




Tööde ala jääb riigitee 21156 Põide-Tornimäe-Kõrkvere tee kaitsevööndisse



X = 6485250
Y = 448550

Olemasoleva jaotuskilbi ABB (KSIP) kõrvale paigaldada LK234389. LK ühendus kaabliga AXPk 4x25 (L=1/4m) Vajadusel kaitsetorus PVC50/450N/L=1m Tunnus MPL436364 Tööde alal maapind ja haljastus taastada.



Proj. LK234389 (3x80A), uksega tee poole. Paigaldus ol.oleva jaotuskilbi kõrvale Tarbijale reservtoru PVC75/450N/L=2/4m Tornimäe Kaupluse kaablit vajadusel nihutada


63401:002:0030
Tornimäe kauplus

Aadu ja Kabuna kinnistute ühendused ei alga jaotuskilbist

km 4,66

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 13196G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID



Ol.olev 0,4 kV maakaabel
Ol.olev sidekaabel
Proj. liitumiskilp
Ol.olev jaotuskiip

Tellijä:

Elektrilevi OÜ

Töövõtja:

enersense

Töö nimetus:

Tornimäe kauplus
Kärneri küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
LC3025, 481066, EPP-919910-1

Joonise nimetus:

Asendiplaan

Tolli 27
Kuressaare
93813

Reg nr:
Telefon/fax: 56608103
e-mail: taavi.tuuling@enersense.com

Projekteerija: Taavi Tuuling

Kuupäev: 03.2024

Töö nr: LC3025

Joon nr: 001

Mõõtkava: 1:500