



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavalid.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 06.05.2025

Meie 06.05.2025 nr 7.1-2/25/7423-2

**Saaremaa valla Suur-Randvere küla Kuuse
puurkaev, menetlus nr 488916**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Saaremaa valla Suur-Randvere küla Kuuse kinnistu (kat tunnus 34801:006:0308) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 21121 Randvere-Ansi kaitsevööndisse km 2,0 ca 15 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2511271/17603 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Geomente tööle nr 042585.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee