



Projekteeritud vahekiip
- Nr: JK S1
- Kõrgusmärk: Ol.olevast maapinnast 0,3m
- JK paigaldada uksega parkla poole

Projekteeritud laadija LJ1 vundamendil
- 300 kW Autel
- Vundament 1300x1300x800
- Laadija ette paigaldada kaitsepostid, jälgida uste avanemist
Projekteeritud toitekaablid torus
- Nr: MPL7.1...MPL7.8, MPL8;
- 6x (NYY-O 1x185 mm²) + 2x (NYY-O 1x95mm²), L_{JUHE}=13m, L_{TRASS}=7m
- 2x(Ø110mm, 750N, L_{TORU}=9m, L_{TRASS}=7m)
- MCMK 2x2,5/2,5 L_{JUHE}=13m, L_{TRASS}=7m
- Ø50mm, 750N, L_{TORU}=9m, L_{TRASS}=7m
Projekteeritud sidekaablid torus
- Nr: VPL1, VPL2
- 2x(CAT6 FTP väli (katkematult PK-st laadijasse), L_{JUHE}=13m, L_{TRASS}=7m)
- Ø50mm, 750N, L_{TORU}=9m, L_{TRASS}=7m
- Torud paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse
- Laadimisjaam paigaldada vundamendile vt vundamendi joonis
- Vundament paigaldada ümbritsevast maapinnast 5cm kõrgemale

ETTEVAATUST
SIDETRASS

Projekteeritud valgusti ja videovalvekaamerad
- Koonusmast L=8m
- Konsool: L=1,5m
Projekteeritud liiklusemärgid postile
- 575a.
- 575e.
Projekteeritud valgustuse maakaabel torus
- Nr: MPL12
- MCMK 2x2,5/2,5, L_{KAABEL}=19m, L_{TRASS}=12m
- Ø50mm, 750N, L_{TORU}=14m, L_{TRASS}=12m
- Sügavus: min 0,7m
Projekteeritud valve sidekaabel ja maakaablid torus
- Nr: VPL4, VPL5, MPL10, MPL11;
- 2x(CAT6 FTP 4x2x0,5 väli, L_{KAABEL}=19m, L_{TRASS}=12m)
- Ø50mm, 750N, L_{TORU}=14m, L_{TRASS}=12m
- 2x(MCMK 2x2,5/2,5, L_{KAABEL}=19m, L_{TRASS}=12m)
- Ø50mm, 750N, L_{TORU}=14m, L_{TRASS}=12m
- Torude sügavus: min 0,7m

49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee
62901:002:1572

Pargi tn 3b
89718:001:0034

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL2...MPL6
- 5x(AXPK4G300, L_{KAABEL}=113m, L_{TRASS}=101m)
- 5x(Ø110mm, 750N, L_{TORU}=89m, L_{TRASS}=88m)
- 5x(Ø110mm, 450N, L_{TORU}=14m, L_{TRASS}=13m)
- Sügavus: min 1,0m, haljasalal 0,7m

ETTEVAATUST
SK-TRASS

ETTEVAATUST
MADALPINGEKAABLID

Metsküla tee 9
89718:001:0300

ETTEVAATUST
VEE- JA KANALITRASS

Projekteeritud laadija LJ2 vundamendil
- 300 kW Autel
- Vundament 1300x1300x800
- Laadija ette paigaldada kaitsepostid, jälgida uste avanemist
Projekteeritud toitekaablid torus
- Nr: MPL9.1...MPL9.8
- 6x (NYY-O 1x185 mm²) + 2x (NYY-O 1x95mm²), L_{JUHE}=20m, L_{TRASS}=14m
- 2x(Ø110mm, 750N, L_{TORU}=16m, L_{TRASS}=14m)
Projekteeritud sidekaabel torus ja reservtorud
- Nr: VPL3
- CAT6 FTP väli (katkematult PK-st laadijasse), L_{JUHE}=20m, L_{TRASS}=14m
- Ø50mm, 750N, L_{TORU}=16m, L_{TRASS}=14m
- 2x(Ø50mm, 750N, L_{TORU}=16m, L_{TRASS}=14m)
- Torud paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse
- Laadimisjaam paigaldada vundamendile
- Vundament paigaldada ümbritsevast maapinnast 5cm kõrgemale

TINGMÄRGID

- XxS Projekteeritud sidekaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- XW1 Projekteeritud maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- 2xD50 Projekteeritud reservtoru (X-torude arv trassis)
- Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud vahekiip
- Projekteeritud kaamera
- Projekteeritud elektriauto laadija vundamendil DC 300kW
- Projekteeritud elektriauto laadija kaitsepost
- Projekteeritud parkimiskoht
- Projekteeritud parkimiskoha märgistus
- Projekteeritud valgusti
- Elektrisõidukite laadimiskoha märgistus 976b
- Kinnistu piir

ETTEVAATUST
MADALPINGEKAABLID

Projekteeritud vahekiip
- Nr: VK1
- Kõrgusmärk: Ol.olevast maapinnast 0,3m
- JK paigaldada uksega AJ poole

Projekteeritud 16x0,4kV maakaablid
- Nr: MPL1.1...MPL1.16
- 16x(NYY-O 1x185, L_{KAABEL}=11m, L_{TRASS}=3m)
- Sügavus: min 0,7m

Pargi tn 7
89718:001:0390

Pargi tn 7b
89718:001:0058

Pargi tänav
89718:001:0082

X = 6470400

Y = 591400

MÄRKUSED:

1) Kaabli paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujud.

Tellija: Elektrum Eesti OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr EL-4-01	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus:	Muudatus		Kuupäev
Koostas	L. Paulus		2x300kW laadimistaristu			
Kontrollis	I. Lillemäe					
			Aadress:	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001		
Töö nr	25_0100-13		Metsküla tee 9, Viljandi linn, Viljandi maakond			
Kuupäev	10.07.2026		25EV010013 TP EL-4-01 v02 Asendiplaan			